

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21085023 din 17 iul 2023						
Obiectul achiziției: Achiziționarea vanei principale de abur ПП3 linia A a cazanului ТТМ-96Б №1						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1. Vana principală de abur ПП3 linia A a cazanului ТТМ-96Б №1	Vana abur S43, 14MoV6-3, DN 300 PN 400	Republica Cehă	ARMATURY Group a.s.	Conform Caietului de Sarcini: Mediul fluidului - abur Diametrul nominal DN, mm – 300 Presiunea nominală PN, kgf/cm ² - 137 Temperatura nominală, °C – 560 Tipul(seria) vanei/ventilului* - 883-300-Э Acționare electrică / manuală - acționare electrică Tipul de racordare - sudură Poziționarea conductelor de montare - orizontală	Conform Caietului de Sarcini: Mediul fluidului – abur Diametrul nominal DN, mm – 300 Clasa de presiune PN, bar – 400 Temperatura de lucru, °C – 560 Presiunea de lucru la temperatura 560°C, bar – 163 Acționare electrică Tipul de racordare – sudură Poziționarea conductelor de montare – orizontală	

Semnat: _____
Ofertantul: **Techno Test S.R.L.**

Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe**
Adresa: **Chișinău, Eminescu, 66**

În calitate de: **director**