

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0106227

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АГ19.Н05038

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
35 3000	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель» 430001, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, 3 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией:	ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. ТУ»
	марок: ААГ, АСГ, СГ, ААШв с числом жил 1 с номинальным сечением жилы 10-800 мм ² на номинальное напряжение 1 кВ; с номинальным сечением жилы 25-240 мм ² на номинальное напряжение 20 кВ; с номинальным сечением жилы 120-300 мм ² на номинальное напряжение 35 кВ; ААШв, ЦАСШв, ЦСШв, ЦААШв с числом жил 1 с номинальным сечением жилы 120-400 мм ² на номинальное напряжение 35 кВ; ААБлГ, ААБл, ААБ2л, ААБ2лШв, ААБ2лШп, АСБ, СБ, АСБл, СБл, АСБ2л, СБ2л, АСБГ, СБГ с числом жил 1 с номинальным сечением жилы 10-800 мм ² на номинальное напряжение 1 кВ; ААПг, ААП2г, ААП4г, АСП, СП, АСНл, СПл, АСП2л, СИ2л, АСПГ, СПГ с числом жил 1 с номинальным сечением жилы 50-800 мм ² на номинальное напряжение 1 кВ; ААГ, ААШв, ААШп, ААБл, ААБ2лШв, ААБ2лШп, ААБлГ, ААБ2л, ААБнаг, ААШнг, АСБ, СБ, АСБл, СБл, АСБГ, СБГ, АСБ2л, СБ2л, АСБлШв, СБлШв, СГ, АСГ, АСНв, АСБ2л, СБ2лГ, АСБ2лШв, СБ2лШп, СШв, СБШв с числом жил 3 с номинальным сечением жилы 6-240 мм ² на номинальное напряжение 1 кВ; с номинальным сечением жилы 10-240 мм ² на номинальное напряжение 6 кВ; с номинальным сечением жилы 16-2400 мм ² на номинальное напряжение 10 кВ;	

DECLAR PE PROPRIA
RĂSPUNDERE CĂ FOTOCOPIA
ESTE IDENTICĂ CU ORIGINALUL



Руководитель органа

подпись

подпись

Эксперт

Е.В. Максимова
инициалы, фамилия