

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Denumirea procedurii de achiziție:

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h	Nordis Sirius	Norvegia	Nordis	Putere, BTU min.12000 Suprafața încăperii, m2 min.35 Clasă energoeficientă A+ Încălzire la C -15...+24 Diapozonul temperaturilor de funcționare, răcire, C -15...+43 Compresor Inverter Putere la răcire, kW 3,5 Nivel zgomot, dB Max.24 Hladagent R32 Lungime maximă trasa, m 20 Înălțime cădere maximă, m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4X3/8	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea de răcire (kW/h): 3.4 - SEER 6.1 - Puterea de încălzire (kW/h): 2.61 - SCOP 4.0 - Suprafața deservită (m2): 35 ~ 45; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 22 ~ 40. - Regim de lucru : Răcire/încălzire;	

				Dimensiune bloc intern, mm 790x275x200 Dimensiune bloc extern, mm 848x596x320 Greutatea bloc intern, kg Min.9 kg Greutatea bloc extern, kg Min.31 kg Regimuri de bază Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Regim uscare Da Regimuri adăugătoare Modul Auto, Modul Turbo, Modul Sleep Putere de încălzire kW 3,6 Filtru aer Da Timer oprire/pornire Da Regulare viteză ventilator Da Consum energie electrică la răcire, kW 1,4 Consum energie electrică la încălzire, kW 1,5 Garanție Min.2 ani Condiții adiționale Deservirea în Republica Moldova	- Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -15° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +30° - Volumul fluxului de aer interior (răcire/încălzire) 550 m3/h; - - Volumul fluxului de aer exterior (răcire/încălzire) 1700 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A++ - Termen de garanție : 36 (luni).	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Godorozea Dumitru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ACGV Engineering SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str.Calea Iesilor 67 , of.167**