

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

emis în acord cu HG 668/2017

Nr.aviz/Factura:.....

1. Cod unic de identificare al produsului - tip: CAMIN POMPA -MONOBLOC DIN PEID STRUCTURAT
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul :CAMIN SPAU DN/ID 1200-3000 mm ;Hmax.=7000mm ;SN >4kN/mp
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică aplicabilă
- camine pentru stații de pompare ape uzate/tehnologice
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

SC Pipelife Romania SRL punct de lucru Cluj Napoca ; str Fabricii de Zahar nr.166
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
S.C. PIPELIFE ROMÂNIA S.R.L. - Șos. București-Ploiești nr. 42-44, sector 1, București – 013696, Băneasa Business Technology Park, Clădirea A, Etaj 1, tel: 0040/31-8058997, fax: 0040/31-8058996
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:
AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII nr. 017-05/2838-2017 și 017-05/2501/2015 și
Proiectele de predimensionare structurale (planșeu, înaltator, fund, leștare):nr.166a;166b;166c și 166d
7. Performanța produselor:

Element	Caracteristici	Performanța	Specificatii tehnice
Corpul caminului (teava+placi structurate din PEID)	Aspect și dimensiuni	Fara fisuri deformația verticală: $\leq 5\%$ deformația orizontală: $< 10\%$	EN 13598-2 metoda „C”
	Rezistența la impact	Fara fisuri	EN 13598-2 metoda „D”
	Etanșeitatea conexiunilor cu conductele intrare- iesire	Fara pierderi de lichid	EN 1277 condiția „B” condiția „C”
	Etanșeitate corp-fund camin	Fara pierderi de lichid	Presiune apa
	Rigiditate inelara /stabilitate corp	$> SN 4 \text{ kN/mp}$	EN 14982-2 Proiect static nr.166/a/b/c/2014
Scara de acces (din inox sau din material plastic)	Solicitări verticale Solicitări orizontale	Deformația max. $\leq 10 \text{ mm}$ deformație $\leq 5 \text{ mm}$,	EN 13101 EN 14396
Durata normată de viață	OIT >20min	Minim 50 ani	EN 728

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratoarele : Innovative Water Systems OU din Estonia și a Pipelife Hungaria Muanyagipari Kft.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Klari Boeskaï –director comercial Pipelife Romania SRL



DEPOZITE :Cluj Napoca Str. Fabricii de zahar, Nr. 166 Tel: (+4)0364.401.686 Fax: (+4)0364.401.685
Oradea Str. Calea Clujului, Nr. 304 Tel: (+4)0359.450.042 Fax: (+4)0359.450.043