

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Filtre pentru sistemul de ventilare Bloc Operator et. 8, inclusive instalarea acestora;						
Filtru refulare HEPA H-H14/U/MDF/LIN/F30 (457*457*80)	HC-H14-U-M-OCK-457x457x 80	Slovenia	„OC IMP Klima d.o.o.” (Lindab)	demontrarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	Vezi certificat	
Filtru aspiratie LN-2/G4 425*325	Spare filter G4 for FR Size 425x325	Slovenia	„OC IMP Klima d.o.o.” (Lindab)	demontrarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	Vezi certificat	
Filtru aspiratie LN-2/G4 525*325	Spare filter G4 for FR Size 525x325	Slovenia	„OC IMP Klima d.o.o.” (Lindab)	demontrarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	Vezi certificat	
Filtru aspiratie LN-2/G4 625*325	Spare filter G4 for FR Size 625x325	Slovenia	„OC IMP Klima d.o.o.” (Lindab)	demontrarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	Vezi certificat	
Filtru aspiratie P 425*400/G4	Spare filter G4 for FR Size 425x400	Slovenia	„OC IMP Klima d.o.o.” (Lindab)	demontrarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	Vezi certificat	



				noi, ajustarea manometrului indicator		
Filtru aspiratie P 625*400/G4	Spare filter G4 for FR Size 625x400	Slovenia	„OC IMP Klima d.o.o.” (Lindab)	demontrarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator	Vezi certificat	
Filtru Refulare G9 la PV5	Фильтр ФБК- 610-305-600-6- F9, Фильтр ФБК-610-610- 600-6-F5	Rusia	VTK	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Vezi certificat	
Filtru Refulare G9 la PV6	Фильтр ФБК- 610-305-600-6- F9, Фильтр ФБК-610-610- 600-6-F5	Rusia	VTK	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Vezi certificat	
Filtru Refulare G9 la PV7	Фильтр ФБК- 610-305-600-6- F9, Фильтр ФБК-610-610- 600-6-F5	Rusia	VTK	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Vezi certificat	
Filtru Refulare G9 la P10	Фильтр ФБК- 610-305-600-6- F9, Фильтр ФБК-610-610- 600-6-F5	Rusia	VTK	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Vezi certificat	
Filtru Refulare G4 la PV5	Фильтр ФБК- 610-305-300-6- G4, Фильтр ФБК-610-610- 300-6-G4	Rusia	VTK	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Vezi certificat	
Filtru Refulare G4 la PV6	Фильтр ФБК- 610-305-300-6- G4, Фильтр ФБК-610-610- 300-6-G4	Rusia	VTK	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Vezi certificat	
Filtru Refulare G4 la PV7	Фильтр ФБК- 610-305-300-6- G4, Фильтр ФБК-610-610- 300-6-G4	Rusia	VTK	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Vezi certificat	



Filtru Refulare G4 la P10	Фильтр ФБК-610-305-300-6-G4, Фильтр ФБК-610-610-300-6-G4	Rusia	VTK	extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare, montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune	Vezi certificat	
Masina de ventilare PV5				conform planului de deservire anexat		
Masina de ventilare PV6				conform planului de deservire anexat		
Masina de ventilare PV7				conform planului de deservire anexat		
Masina de ventilare P10				conform planului de deservire anexat		
Ciler HYUNDA YI modular 7x130kW cascada				conform planului de deservire anexat		
Nod de pompare(hidromodul cu doua pompe, panou dirijare, vas expansiune)				conform planului de deservire anexat		
Bloc exterior freon(bloc frigorific al instalatiei P10)				conform planului de deservire anexat		
Bloc comanda(panouri electrice si de dirijare a masinelor de tratare a aerului PV5,PV6,PV7,P10, si 7xNRFTR)				conform planului de deservire anexat		
Nod reglare fina a temperaturii si regimurilor(NRFTR)				conform planului de deservire anexat		
Ventilator aspiratie(aspiratiile locale, asociate sistemelor deservite V10, etc.)				conform planului de deservire anexat		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Economu Eugen În calitate de: administrator
Ofertantului: SRL ECONOM PROIECT Adresa: mun. Chisinau, str. Petru Zadnipru nr. 19/3



[Handwritten signature]