



Украина
 ООО «Ивано-Франковск-Дах»
 с. Ямница, Ивано-Франковская обл.
 " 01 " 12 20 20 г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 55
 на отгруженные
 волокнистоцементные листы
 NT В I Y 1750 x 1130
 ДСТУ Б В.2.7-53:2014

Отправлены согласно наряда _____
 Станция назначения Auto-International
 В вагоне № _____ грузоподъемность вагона _____ ТОНН
 Вес вагона _____ ТОНН

Дата изготовления	Номер партии	Количество листов в партии	Планочная нагрузка, Н/м	Момент изгиба, Н м/м	Плотность, г/см ³
11.11.2020	1097	2461	2500	40	1,400
10.11.2020	1095	1926			
11.11.2020	1096	2568			
12.11.2020	1098	3045			
		10 000			




Начальник лаборатории с КП и И и ОТК ИМ Кладовщик Струтинский


Листы не содержат асбест (вещество, канцерогенное для человека).
 Листы отвечают установленным медицинским критериям безопасности.
 При исполнении работ с листами (погрузочно-разгрузочные, монтажно-заготовительные, стрительно-монтажные работы) обязательно использование индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов).
 В случае покраски шифера потребителем, изготовитель не несет ответственности за возникновение дефектов и потерю кровельной способности листов

ХРАНЕНИЕ!

Для длительного хранения шифера с сохранением качества листов рекомендуем:



СКЛАДИРОВАТЬ
 НЕ БОЛЬШЕ ДВУХ ЯРУСОВ



ШИФЕР В ТРАНСПОРТНЫХ ПАКЕТАХ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ: (СНЕГА, ДОЖДА И СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ)

УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИСТОВ НЕ СНИМАТЬ. ЕСЛИ УПАКОВКА ПОВРЕЖДЕНА - ЛИСТЫ ПЕРЕНЕСТИ В ЗАКРЫТОЕ МЕСТО ИЛИ В ТЕНЬ

