

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1573649560741 (MTender ID) 50000000-5 (Cod CPV) din 13.11.19								
Denumirea licitației: Deservirea aparatelor de aer condiționat								
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Can-tita-ta	Specificarea tehnică deplină solicitată Standarde de referință		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Termenii și condițiile de livrare solicitati
1	2	3	4	5		6		7
50000000-5	LOTUL nr. 1 Deservirea aparatelor de aer condiționat	Bucăți	60	Compartimentul	Continutul lucrarilor	Compartimentul	Continutul lucrarilor	20 zile de la data încheierii contractului
				General	Verificarea: - Indicației pe ecran a comenzilor de lucru al climatizatorului - Prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale - Îndeplinirii comenzilor de lucru al climatizatorului - Indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă - Sistemului de monitorizare de la distanță.	General	Verificarea indicatiei pe ecran a comenzilor de lucru al climatizatorului Verificarea prezentei pe ecran a tuturor semnelor conventionale Verificarea indeplinirii comenzilor de lucru al climatizatorului Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comanda (led, etc) Verificarea sistemului de monitorizare de la distanta	
				Filtrele	- Verificarea stării filtrelor și curățarea acestora - Schimbul filtrelor (în caz de necesitate)	Filtrele	Verificarea starii filtrelor si curatarea in caz de necesitate Schimbul filtrelor (dupa necesitate)	
				Ventilatoarele unitatii interioare	Verificarea fixării ventilatorului și motorului - Curățarea grilelor	Ventilatoarele unitatii interioare	Verificarea fixarii ventilatorului si motorului Curatarea grilelor	
				Evaporatorul	- Curățarea evaporatorului - Verificarea stării plastinelor evaporatorului - Verificarea scurgerii de condensate de pe evaporator - Verificarea stării conductelor frigorifice	Evaporatorul	Curatarea evaporatorului Verificarea starii plastinelor evaporatorului Verificarea scurgerii de condensate de pe evaporator Verificarea starii conductelor frigorifice	
				Umidificatorul	- Verificarea cilindrului la depuneri de calcar și impurități - Curățarea cilindrului și a valvei de scurgere - Verificarea conductei de vapori - Testarea umidificatorului în lucru - Verificarea căilor de scurgere a umidificatorului - Verificarea racordurilor electrice a umidificatorului - Verificarea tensiunii de alimentare	Umidificatorul	Verificarea cilindrului la depuneri de calcar si impuritati Curatirea cilindrului si a valvei de scurgere Verificarea conductei de vapori Testarea umidificatorului in lucru Verificarea cailor de scurgere a umidificatorului Verificarea racordurilor electrice a umidificatorului Verificarea tensiunii de alimentare	
				Compresorul	- Verificarea rocordurilor electrice a compresorului, verificarea fixării compresorului, măsurarea/inregistrarea	Compresorul	Verificarea racordurilot electrice a compresorului, verificarea fixarii compresorului, masurarea/inregistrarea	

				<p>curenților de lucru și presiunilor (sub cooling și superheat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea scurgerii de freon și ulei, suplimentarea acestora în caz de necesitate - Verificarea valvelor de protecție presiune înaltă și joasă 		<p>curenților de lucru și presiunilor (sub cooling și superheat)</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificarea scurgerii de freon și ulei Verificarea nivelului de ulei Verificarea valvelor de protecție presiune înaltă și joasă
			Condensator și altele	<ul style="list-style-type: none"> - Curățarea condensatorului - Verificarea electromotorului - Verificarea rulmenților - Verificarea racordurilor electrice - Testarea funcționării variatorului de turajii - Verificarea fixării condensatorului de fundație - Verificarea materialului termoizolator a traseului frigorific - Verificarea fixării conductelor traseului frigorific - Verificarea și înregistrarea presiunii de absorbție și de comprimare - Testarea supapei de reglare termică - Testarea presostatelor - Testarea senzorilor 	Condensator, etc...	<ul style="list-style-type: none"> Curatarea condensatorului Verificarea electromotorului Verificarea rulmentilor Verificarea racordurilor electrice Testarea functionarii variatorului de turatii Verificarea fixarii condensatorului de fundatie Verificarea traseului la scurgeri de freon si ulei Verificarea materialului termoizolator a traseului frigorific Verificarea fixarii conductelor traseului frigorific Verificarea si inregistrarea presiunii de absorbtie Verificarea si inregistrarea presiunii de comprimare Testarea supapei de reglare termica Testarea presostatelor Testarea senzorilor
			Alte cerințe	<p>- În cazul depistării defecțiunilor tehnice la unele condiționere, se va prezenta diagnosticul complet pentru fiecare condiționer.</p> <p>Lista condiționerelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panasonic 1 - Nord Star 18 - Delfa 9 - Vortex 18 - Kraft 1 - Daewoo 3 - Alaska 1 - Balu 4 - Total 60 condiționere 		<ul style="list-style-type: none"> - La servicii de profilactica sunt acceptate numai climatizoare care funcționează corespunzător. - În deservirea aparatelor de aer condiționat sunt incluse: servicii de diagnostica și servicii de profilactica. - În cazul în care, în timpul procesului de diagnosticare, se va depesta defectiuni va fi întocmit actului de diagnosticare, în care vor fi estimate cheltuielile adaugatoare. - Servicii autotur nu sunt incluse.
	TOTAL	-	-	-		-

Digitally signed by Bănanu Roman
Date: 2019.11.20 13:47:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Numele, Prenumele: Roman Banaru

În calitate de: Director

Ofertantul: Avantcons Grup SRL

Adresa: str. Sfânta Vineri, 16/A