

DECLARAȚIE privind corespunderea cu paramtrii tehnici

Numele Ofertantului: ”Techno-Test” S.R.L.

Beneficiar: Termoelectrica SA

Nr d/o	Caracteristici	Unitate de măsură	Valori
1.	Densitatea	kg/m ³	≥ 70
2.	Temperatura de utilizare EN 14303	°C	50 ⁰ – 250 ⁰
3.	Absorbția de apă pe termen scurt, conform EN 1609	kg/m ²	≤1
4.	Coeficientul de conductibilitate termică la +50°C	W/(mK)	≤ 0,037
5.	Clasa de combustie conform EN 13501-1	clasa	A1
6.	Lungimea cochiliei EN 14303	mm	1000
7.	Grosimea cilindru din vată minerală bazaltică	mm	60
8.	Protecția la coroziune sub izolație, conform EN 13468	-	CL10

Cu stima,

Burdila Gheorghe,
Director