

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1592812728194	Data: „29” iunie 2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Aparate de aer condiționat	Lot: 1, 2, 3	Pagina: 1 din 3

Nr. Poz.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri/Servicii:						
		Lotul 1						
1.1	39700000-9	Aparat de aer condiționat (9 000 Btu/h)	NORDSTAR 2020, 9000 Btu/h 09HRDN8	China	Chigo Air-Conditioning Co. Ltd"	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. DA Obligativ Tip unitate Split de perete Obligativ Puterea nominală de răcire (kW/h) minim 2.5 Puterea nominală de încălzire (kW/h) minim 2.6 Temperaturi exterioară admisă (răcire) minim +18°~ +42° Temperaturi exterioară admisă (încălzire) minim -15°~ +24° Compresor inverter DA Obligativ Agent frigorific - R 410A Funcția de autocurățare DA Obligativ Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 Debit de aer (m³ / h) minim 430 Sunet la nivel interior (dB (A)) maxim 40 Garanție minim 36 luni Locația pentru instalare mun. Chișinău	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; Tip unitate Split de perete; Puterea nominală de răcire (kW/h) 2.5; Puterea nominală de încălzire (kW/h) 2.6; Temperaturi exterioară admisă (răcire) +18°~ +42°; Temperaturi exterioară admisă (încălzire) -15°~ +24°; Compresor inverter; Agent frigorific - R410A Funcția de autocurățare; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 Debit de aer (m³ / h) 440; Sunet la nivel interior (dB (A)) 39; Garanție 36 luni; Locația pentru instalare mun. Chișinău	

Nr. Poz.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		Lotul 2						
2.1	39700000-9	Aparat de aer condiționat (18 000 Btu/h)	NORDSTAR 2020, 18000 Btu/h, 18HRFN8	China	Chigo Air-Conditioning Co. Ltd"	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dehumidificare. DA Obligativ Tip unitate Split de perete Obligativ Puterea nominală de răcire (kW/h) minim 5.2 Puterea nominală de încălzire (kW/h) minim 5.5 Temperaturi de lucru în regim de răcire minim +18°~+42° Temperaturi de lucru în regim de încălzire minim -15°~+24° Compresor inverter DA Obligativ Agent frigorific - R 410A Funcția de autocurățare DA Obligativ Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1 Debit de aer (m³ / h) minim 650 Sunet la nivel interior (dB (A)) maxim 55 Garanție minim 36 luni Locația pentru instalare mun. Chișinău	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dehumidificare; Tip unitate Split de perete; Puterea nominală de răcire (kW/h) 5.2; Puterea nominală de încălzire (kW/h) 5.5; Temperaturi de lucru în regim de răcire +18°~+42°; Temperaturi de lucru în regim de încălzire -15°~+24°; Compresor inverter; Agent frigorific - R 410A; Funcția de autocurățare; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; Debit de aer (m³ / h) 660; Sunet la nivel interior (dB (A)) 54; Garanție 36 luni; Locația pentru instalare mun. Chișinău.	

Nr. Poz.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		Lotul 3						
3.1	39700000-9	Aparat de aer condiționat (12 000 Btu/h)	SAMSUNG AC035MNAD KH/EU	Coreea	Samsung	Sistem de aer condiționat condiționar bloc interior + bloc exterior Condiții de utilizare pentru cameră de server; Tip split; Sursa de alimentare 220-240 v, 50 HZ; Consumul de energie electrică pentru răcire maxim 1300 kW; Puterea nominală de răcire minim 3300 W; Regim de lucru RĂCIRE; Menținerea temperaturii în încăpere sau în dulapuri IT, plaja de +20-24 grade Celsius DA; Agent de răcire R410A sau R32; Nivel de zgomot maxim în timpul răcirii unitatea interioară maxim 45 db; Nivel de zgomot unitatea exterioară maxim 55 db; Tip filtre antioxidant; Garanție minim 36 luni; Suprafață deservită .mp minim 34 metri; Greutate unitate interioară 9 kg – 15 kg; Greutate unitatea exterioară 24 kg – 35 kg; Conductele pentru agentul de răcire din cupru. DA; Țevile termoizolate din fabrică DA; Conductele de drenare din plastic. DA; Supapele de închidere din bronz. DA; Oferta financiară va cuprinde și costul pentru montarea fixarea echipamentelor și conductelor DA; În caz de deconectarea/conectare avariata de la rețeaua electrică, restabilirea funcționalității cu parametrii prestabiliți. DA; Telecomandă DA; Locațiile pentru instalare: IP Anenii Noi IP Râșcani IP Edineț IP Ungheni IP Bălți	Sistem de aer condiționat; condiționar bloc interior + bloc exterior; Condiții de utilizare pentru cameră de server; Tip split; Sursa de alimentare 220-240 v, 50 HZ; Consumul de energie electrică pentru răcire 1100 kW; Puterea nominală de răcire minim 3500 W; Regim de lucru RĂCIRE; Menținerea temperaturii în încăpere sau în dulapuri IT, plaja de +20-24 grade Celsius; Agent de răcire R410A; Nivel de zgomot maxim în timpul răcirii unitatea interioară 44 db; Nivel de zgomot unitatea exterioară 55 db; Tip filtre antioxidant; Garanție 36 luni; Suprafață deservită .mp 35 metri; Greutate unitate interioară 9 kg; Greutate unitatea exterioară 24 kg – 35 kg; Conductele pentru agentul de răcire din cupru; Țevile termoizolate din fabrică; Conductele de drenare din plastic; Supapele de închidere din bronz; Oferta financiară va cuprinde și costul pentru montarea fixarea echipamentelor și conductelor; În caz de deconectarea/conectare avariata de la rețeaua electrică, restabilirea funcționalității cu parametrii prestabiliți; Telecomandă; Locațiile pentru instalare: IP Anenii Noi IP Râșcani IP Edineț IP Ungheni IP Bălți	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Grebinicenco Vladimir** În calitate de: **Sef Sectie in Comert**

Ofertantul: **"INSTALCO" SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 7/4**