



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <https://www.anre.md>

PRESCRIPTIE

NR. PR-CT26-00041-01CR01C din 02.06.2026

În procesul efectuării controlului tehnic nr. CT26-00041-01CR01C efectuat în perioada 19.01-20.01.2026, prezenta prescripție a fost emisă de către inspectorii:

Vladimir Schiopu, Legitimatie Nr. 091;

Serghei Beschier, Legitimatie Nr. 084;

care au efectuat un control tehnic de tip Planificat

la IP „Brigada 2 Infanterie Motorizată”, 1006601003452, mun. Chișinău, Chișinău, str.
Vasile Lupu, 37

Instalațiile electrice de utilizare la locurile de consum NLC 2262727, 2262728,
7179757, r-nul Criuleni, Corjova, -

în prezența reprezentantului entității: Parfeni Dumitru — administrator

cu scopul verificării respectării prevederilor actelor normative și documentelor normativ-tehnice privind modul de exploatare și starea tehnică a instalației electrice de utilizare, instalației termice a consumatorului.

1. Încălcările depistate în rezultatul controlului (referința expresă la prevederile actelor normative și documentelor normativ-tehnice):

Încălcări grave (conform nivelului stabilit la art. 5¹, alin. (3), lit. b) al Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat):

1.G. La PT-507, PT-511 și PT-534 nu au fost efectuate periodic lucrări de profilaxie și mentenanță prin a curăța de praf și murdărie echipamentele electrice în compartimentele Tr. de forță, ID-10 și 0,4 kV, contravine prevederilor pct. 94, 248 NE1-01-2019.

2.G. Accesul personalului neautorizat către părțile active aflate sub tensiune nu este blocat la PT-511, deoarece lipsește carcasa de protecție a barelor colectoare de la prizele transformatorului de forță, nu se respectă prevederile pct. 1.1.20 și 1.7.49 din NAIE.

3.G. La toate TDP-0,4 kV, CC, TD-0,4 kV din (Cantină; Bloc administrativ; Cazărmi; Poligonul de trageri; Parcare) nu sunt executate lucrări de mentenanță, părțile active sunt murdare și acoperite de praf, astfel nu se respectă prevederile pct. 94, 95 NE1-01-2019.

4.G. Un TD-0,4 kV din interiorul construcției metalice auxiliare (șopron) din preajma cantinei, TG din Cazărmiile 01, 02 și 03 (6 unit.) și TG exterioare de la Cazarma 05 (2 unit), nu sunt încuiate cu lacăt, nu se respectă pct. 53 din NE1-02-2019.

5.G. TDP-0,4 kV de la cazarma 05 și TDP-0,4 kV de la poligonul de trageri are prima ușă deteriorată, nu se respectă pct. 8 din NE1-02-2019.

6.G. Pe peretele exterior a cazangeriei, pe stâlpul porții de acces a parcurii, pe copacul din fața cazarmii 03, persistă conexiuni ale conductoarelor electrice de diferite tipuri și secțiuni, în afara dozelor de conexiune, nu se respectă prevederile pct. 2.1.26 NAIE.

7.G. Cablurile de la TDP-0,4 kV din preajma PT-507 sunt pozate fără a fi protejate mecanic, nu se respectă prevederile pct. 2.3.15 NAIE.

8.G. Conductoare pozate pe suprafețe metalice într-o construcție metalică auxiliară (șopron) din preajma cantinei, nu sunt protejate mecanic, nu se respectă prevederile pct. 2.1.47 din NAIE.

9.G. La TG din depozitul cu pereți din teracotă cafenie de lângă instalația de bruiaj, există acces liber la părțile active care sunt sub tensiune în regim normal de funcționare, fapt ce încalcă prevederile pct. 1.1.34 și 1.7.68 din NAIE.

10.G. Conexiunile conductoarelor a rețelei electrice de grup din depozitul cu pereți din teracotă cafenie de lângă instalația de bruiaj sunt efectuate prin răsuciri, nu se respectă prevederile 2.1.21, 2.1.24 din NAIE.

11.G. Sursele de energie electrică de rezervă nu sunt admise în exploatare deoarece nu au fost montate, verificate și încercate, în volumul necesar, echipamentul, aparatele de protecție, aparatele de măsură și control, sistemele de semnalizare, conductoarele, cablurile și mijloacele de protecție, se încalcă prevederile pct. 786 din NE1-01-2019.

12.G. Pentru sursele de energie electrică de rezervă din proprietatea IP „Brigada 2 Infanterie Motorizată”, localizat în apropierea s. Corjova, r-nul Criuleni, nu au fost efectuate încercările și măsurările profilactice ale parametrilor echipamentului electric, instalațiilor de legare la pământ, aparatelor, conductoarelor, cablurilor etc., se încalcă prevederile pct. 794, Anexa nr. 1 din NE1-01-2019.

Încalcări minore (conform nivelului stabilit la art. 5¹, alin. (3), lit. a) al Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat):

1.M. Nu este emis ordinul de desemnare a persoanei responsabile de gospodăria electrică, nu se respectă prevederile pct. 9 din NE1-01-2019.

2.M. Lipsește personal electrotehnic și/sau contractul de deservire a instalațiilor electrice, nu se respectă prevederile pct. 7 din NE1-01-2019.

3.M. Lipsesc mijloacele de protecție electroizolante, registrul de evidență al mijloacele de protecție electroizolante, mijloace de primă intervenție, precum și mijloace de acordare a primului ajutor în cazul unui accident, necesare pentru efectuarea lucrărilor operative și de reparații în instalațiile electrice care trebuie să fie în încăperile electrice (în nemijlocită apropiere), ce contravine prevederilor pct. 111, 257, 258 din NE1-01-2019.

4.M. Lipsește documentația tehnică și setul de documente necesar deservirii și exploatării instalațiilor electrice (documentația de proiect aprobată cu toate modificările ulterioare, schemele de execuție primare și secundare, instrucțiunile de producere cu privire la exploatarea instalațiilor electrice etc.), nu se respectă prevederile pct. 135, 140 din NE1-01-2019.

5.M. Nu este elaborată și aprobată lista funcțiilor și locurilor de muncă a persoanelor (profesiilor) care necesită grupa I de securitate electrică, nu se respectă prevederile pct. 27 din NE1-01-2019.

6.M. Nu a fost prezentat Raportul tehnic cu privire la rezultatele măsurărilor de laborator conform periodicității prevăzute de Anexa nr. 1 a NE1-01-2019:

- pct. B2: Măsurarea rezistenței izolației înfășurărilor transformatorului;
- pct. X2: Verificarea stării elementelor instalației de legare la pământ;
- pct. X3: Determinarea rezistenței instalației de legare la pământ
- pct. X4: Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și elementele legate

la pământ;

- pct. Z.6. Verificarea acționării declanșatoarelor.

- pct. Z.7. Verificarea acționării dispozitivelor de curent diferențial rezidual.

7.M. Nu este elaborat planul (graficul) de reparații pentru toate tipurile de echipamente electrice pentru anul 2026, nu se respectă prevederile pct. 95-96 NE1-01-2019.

8.M. Pentru LEC-0,4 kV (9 unități în total) și pentru LEC-10 kV, nu sunt prezentate pașapoarte, care include documentația tehnică conform prevederilor pct. 357 NE1-01-2019.

9.M. La toate LEC-0,4 kV și LEC-10 kV nu sunt prezente etichetele la începutul și la capătul linilor, pe care sunt indicate marca cablului, secțiunea, lungimea cablului, destinația cablului în TD-0,4 kV, nu se respectă prevederile pct. 358 NE1-01-2019.

10.M. Pe partea exterioară a PT-511 nu sunt vizibile indicatoarele de securitate și inscripțiile obligatorii, astfel nu se respectă prevederile pct. 256 din NE1-01-2019.

11.M. Pe partea interioară a ușii tuturor TDP-0,4 kV, CC, TD-0,4 kV din (Cantină; Bloc administrativ; Cazărmi; Poligonul de trageri; Parcare) nu sunt aplicate schemele electrice monofilare cu indicarea parametrilor tehnici ai aparatelor de protecție, în conformitate cu cerința pct. 4.1.3. NAIE și pct. 255 NE1-01-2019.

12.M. Pe ușile la toate TDP-0,4 kV, CC, TD-0,4 kV din (Cantină; Bloc administrativ; Cazărmi; Poligonul de trageri; Parcare), nu sunt executate inscripții privind: denumirea, adresa și numărul de dispecerat, nu sunt respectate prevederile pct. 165 din NE1-01-2019.

13.M. Nu a fost prezentată instrucțiunea care determină regimul de lucru al surselor de energie electrică de rezervă (generator) și obligațiile părților care trebuie elaborată de comun acord cu OSD ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, până la admiterea în exploatare a centralei electrice de mică putere, nu se respectă prevederile pct. 790 din NE1-01-2019.

14.M. La consumatorul noncasnic IP „Brigada 2 Infanterie Motorizată”, localizat în apropierea s. Corjova, r-nul Criuleni, nu este desemnat personalul pregătit în conformitate cu prezentele Norme și respectă cerințele prezentelor Norme și Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, care deține grupa de securitate electrică respectivă, pentru deservirea centralelor electrice de putere mică, se încalcă prevederile pct. 791 din NE1-01-2019.

2. Prescripții pentru lichidarea încălcărilor depistate:

Nr. d/o	Conținutul prescripției, referința la prevederile normative	Termen de executare	Categorie
I. Încalcări minore (conform nivelului stabilit la art. 5 ¹ , alin. (3), lit. a) al Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat			
1.	M. De prezentat ordinul de desemnare a persoanei responsabile de gospodăria electrică, conform prevederilor pct. 9 din NE1-01-2019, (vezi pct. 1.M. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Modul de deservire a instalațiilor electrice
2.	M. De prezentat lista personalului electrotehnic autorizat sau contractul de deservire a instalațiilor electrice, conform prevederilor pct. 7 din NE1-01-2019, (vezi pct. 2.M. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Modul de deservire a instalațiilor electrice

Nr. d/o	Conținutul prescripției, referința la prevederile normative	Termen de executare	Categorie
3.	M. De prezentat documentația tehnică și setul de documente necesar deservirii și exploatării instalațiilor electrice (documentația de proiect aprobată cu toate modificările ulterioare, schemele de execuție primare și secundare, instrucțiunile de producere cu privire exploatarea instalațiilor electrice etc.), conform prevederilor pct. 135, 140 din NE1-01-2019, (vezi pct. 4.M. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Modul de deservire a instalațiilor electrice
4.	M. De prezentat lista funcțiilor și locurilor de muncă a persoanelor (profesiilor) care necesită grupa I de securitate electrică, conform prevederilor pct. 27 din NE1-01-2019, (vezi pct. 5.M. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Modul de deservire a instalațiilor electrice
5.	M. De elaborat și de prezentat planul (graficul) de reparații pentru toate tipurile de echipamente electrice pentru anul 2026, nu se respectă prevederile pct. 95-96 NE1-01-2019, (vezi pct. 7.M. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Modul de deservire a instalațiilor electrice
6.	M. De prezentat pașapoarte, care includ documentația tehnică pentru LEC-0,4 kV (9 unități în total) și pentru LEC-10 kV conform prevederilor pct. 357 NE1-01-2019, (vezi pct. 8.M. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Modul de deservire a instalațiilor electrice
7.	M. De aplicat etichetele pe care sunt indicate marca cablului, secțiunea, lungimea cablului, destinația cablului în TD-0,4 kV, la începutul și la capătul tuturor LEC-0,4 kV și LEC-10 kV, conform prevederilor pct. 358 NE1-01-2019, (vezi pct. 9.M. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Modul de deservire a instalațiilor electrice
8.	M. De aplicat indicatoarele de securitate și inscripțiile obligatorii pe partea exterioară a PT-511, conform prevederilor pct. 256 din NE1-01-2019, (vezi pct. 10.M. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Modul de deservire a instalațiilor electrice
9.	M. De afișat schemele electrice cu indicarea curenților nominali al aparatelor de protecție, pe partea interioară a ușilor tuturor TDP-0,4 kV, CC, TD-0,4 kV din (Cantină; Bloc administrativ; Cazărmi; Poligonul de trageri; Parcare), în conformitate cu cerința pct. 4.1.3. NAIE și pct. 255 NE1-01-2019, (vezi pct. 11.M. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Modul de deservire a instalațiilor electrice

Nr. d/o	Conținutul prescripției, referința la prevederile normative	Termen de executare	Categorie
10.	M. De prezentat Raportul tehnic cu privire la rezultatele măsurărilor de laborator conform periodicității prevăzute de Anexa nr. 1 a NE1-01-2019: - pct. B2: Măsurarea rezistenței izolației înfășurărilor transformatorului; - pct. X2: Verificarea stării elementelor instalației de legare la pământ; - pct. X3: Determinarea rezistenței instalației de legare la pământ - pct. X4: Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și elementele legate la pământ; - pct. Z.6. Verificarea acționării declanșatoarelor. - pct. Z.7. Verificarea acționării dispozitivelor de curent diferențial rezidual, (vezi pct. 6.M. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Modul de deservire a instalațiilor electrice
11.	M. De executat inscripții privind: denumirea, adresa și numărul de dispecerat, pe ușile la toate TDP-0,4 kV, CC, TD-0,4 kV din (Cantină; Bloc administrativ; Cazărmi; Poligonul de trageri; Parcare), conform prevederilor pct. 165 din NE1-01-2019, (vezi pct. 12.M. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Modul de deservire a instalațiilor electrice
12.	M. De prezentat instrucțiunea care determină regimul de lucru al surselor de energie electrică de rezervă (generatoare) și obligațiile părților care trebuie elaborată de comun acord cu OSD ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, până la admiterea în exploatare, pentru toate cele trei surse de energie electrică de rezervă (generatoare), conform prevederilor pct. 790 din NE1-01-2019, (vezi pct. 13.M. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Modul de deservire a instalațiilor electrice
13.	M. De prezentat ordinul de desemnare a persoanei pregătite în conformitate cu prezentele Norme și respecte cerințele și Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, care deține grupa de securitate electrică respectivă, pentru deservirea sursei de energie electrică de rezervă (generatoare), conform prevederilor pct. 791 din NE1-01-2019, (vezi pct. 14.M. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Modul de deservire a instalațiilor electrice
II. Încălări grave (conform nivelului stabilit la art. 5¹, alin. (3), lit. b) al Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat			

Nr. d/o	Conținutul prescripției, referința la prevederile normative	Termen de executare	Categorie
1.	G. La PT-507 de executat lucrări de mentenanță prin a curăța de praf și murdărie echipamentele electrice în ID-10 kV, ID-0.4 kV și compartimentul transformatorului de forță, conform prevederilor pct. 94, 248 din NE1-01-2019, (vezi pct. 1.G. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Instalații de distribuție (ID)
2.	G. La PT-511 de executat lucrări de mentenanță prin a curăța de praf și murdărie echipamentele electrice în ID-10 kV, ID-0.4 kV și compartimentul transformatorului de forță, conform prevederilor pct. 94, 248 din NE1-01-2019, (vezi pct. 1.G. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Instalații de distribuție (ID)
3.	G. La PT-534 de executat lucrări de mentenanță prin a curăța de praf și murdărie echipamentele electrice în ID-10 kV, ID-0.4 kV și compartimentul transformatorului de forță, conform prevederilor pct. 94, 248 din NE1-01-2019, (vezi pct. 1.G. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Instalații de distribuție (ID)
4.	G. De montat carcasa de protecție a barelor colectoare de la prizoanele transformatorului de forță pentru a bloca accesul personalului neautorizat către părțile active aflate sub tensiune la PT-511, conform prevederilor pct. 1.1.20 și 1.7.49 din NAIE, (vezi pct. 2.G. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Instalații de distribuție (ID)
5.	G. De executat lucrări de mentenanță prin a curăța de praf și murdărie echipamentele electrice la toate TDP-0,4 kV, CC, TD-0,4 kV din (Cantină; Bloc administrativ; Cazărmi; Poligonul de trageri; Parcare), conform prevederilor pct. 94, 95 NE1-01-2019, (vezi pct. 3.G. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Tablouri de distribuție
6.	G. De încuiat cu lacăt un TD-0,4 kV din interiorul construcției metalice auxiliare (șopron) din preajma cantinei, TG din Cazărmiile 01, 02 și 03 (6 unit.) și TG exterioare de la Cazarma 05 (2 unit), conform prevederilor pct. 53 din NE1-02-2019, (vezi pct. 4.G. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Tablouri de distribuție
7.	G. De adus în stare tehnică funcțională TDP-0,4 kV de la cazarma 05 și TDP-0,4 kV de la poligonul de trageri, conform prevederilor pct. 8 din NE1-02-2019, (vezi pct. 5.G. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Tablouri de distribuție

Nr. d/o	Conținutul prescripției, referința la prevederile normative	Termen de executare	Categorie
8.	G. De executat conexiunile conductoarelor electrice de diferite tipuri și secțiuni de pe peretele exterior a cazangeriei, de pe stâlpul porții de acces a parcurii, de pe copacul din fața cazarmii 03, în interiorul dozelor de conexiune, conform prevederilor pct. 2.1.26 NAIE, (vezi pct. 6.G. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Instalații electrice de utilizare
9.	G. De protejat mecanic cablurile de la TDP-0,4 kV din preajma PT-507, conform prevederilor pct. 2.3.15 NAIE, (vezi pct. 7.G. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Tablouri de distribuție
10.	G. De protejat mecanic conductoarele pozate pe suprafețe metalice într-o construcție metalică auxiliară (șopron) din preajma cantinei, conform prevederilor pct. 2.1.47 din NAIE, (vezi pct. 8.G. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Instalații electrice de utilizare
11.	G. De exclus accesul liber la părțile active care sunt sub tensiune în regim normal de lucru, la TG din depozitul cu pereți din teracotă cafenie de lângă instalația de bruiaj, conform prevederilor pct. 1.1.34 și 1.7.68 din NAIE, (vezi pct. 9.G. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Tablouri de distribuție
12.	G. De efectuat conexiunile conductoarelor electrice a rețelei de grup din depozitul cu pereți din teracotă cafenie de lângă instalația de bruiaj, conform prevederilor 2.1.21, 2.1.24 din NAIE, (vezi pct. 10.G. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Instalații electrice de utilizare
13.	G. De admis în exploatare sursele de energie electrică de rezervă (generatoare), respectându-se toate normele și procedurile în volumul necesar și de efectuat încercările și măsurările profilactice ale parametrilor echipamentului electric, instalațiilor de legare la pământ, aparatelor, conductoarelor, cablurilor etc. pentru sursele de energie electrică de rezervă din proprietatea IP „Brigada 2 Infanterie Motorizată”, localizat în apropierea s. Corjova, r-nul Criuleni, conform prevederilor pct. 786, pct. 794, Anexa nr. 1 din NE1-01-2019, (vezi pct. 11.G, 12.G. din prezenta prescripție);	24.09.2026	Centrale electrice

3. Recomandări

4. Proprietarul (administratorul) instalației electrice de utilizare/termice a consumatorului se obligă să prezinte informația în scris despre executarea prezentelor prescripții până la data de **24.09.2026** pe adresa mun. Chișinău, str. A.Pușkin 52/A; email: anre@anre.md sau în dosarul electronic al controlului tehnic **CT26-00041-01CR01C**.

5. Neexecutarea prezentei prescripții va servi temei pentru deconectarea instalației electrice, în baza art. 14 alin. (1) lit. e) al Legii cu privire la energetică nr. 174 din 21.09.2017, precum și aplicarea sancțiunii contravenționale în baza art. 163¹ al Codului contravențional.

6. Prezenta Prescripție poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data recepționării, prin înaintarea unei cereri prealabile în adresa autorității emitente.

Inspectorii supraveghere energetică

Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>

1.	<u>Vladimir Șchiopu</u> , Nr.Leg:091	
2.	<u>Serghei Beschier</u> , Nr.Leg:084	Digitally signed by Beschier Serghei Date: 2026.06.02 16:15:38 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ 

A luat la cunoștință
Reprezentantul entității

Un exemplar a fost primit de
Director (Administrator)

Parfeni Dumitru, administrator
nume, prenume, funcția deținută

Parfeni Dumitru
nume, prenume