

**ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ**

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г. Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Сертификация соответствия № Ф СМЗ МЛКЗ-ФК.14.00309**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА****Кабель коаксиальный АПВКтр 16/16**

партия № _____

Длина _____

М.

Виды испытаний или проверки		Требования НД	Результаты испытаний	
Проверка конструкции	внутреннего проводника	7 x 1,71	соотв.	
	внешнего проводника	12 x 1,32		
	стального троса	7 x 0,40		
Проверка конструктивных размеров	толщины изоляции проводника	внутреннего	не менее 1,07 мм	1,15
		внешнего	не менее 1,35 мм	1,41
		троса	не менее 1,20 мм	1,26
Испытание переменным напряжением, по категории ЭИ-2 , изоляции	внутренней	21 кВ	выдерж.	
	внешней	21 кВ	выдерж.	
Испытание напряжением по категории ЭИ-1 в течение 5мин		2000 В	выдерж.	
Проверка эл. сопротивления проводника	внутреннего	не более 1,91	1,89	
	внешнего	Ом/км	1,90	
Проверка эл. сопротивления изоляции проводника, на 1 км	внутреннего	не менее 1 x 10⁶	14,10 ⁸	
	внешнего	Ом	7,10 ⁷	
Проверка маркировки и упаковки		ГОСТ 18690	соотв.	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Указанная продукция соответствует требованиям ТУ 29.00213049-002-2020 и ТТ
 Ст. контролер Л.А. Добровольская Дата 01, 2024 г.

