

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-049-2021

ELEMENTE DE BORDURI DE BETON OBTINUTE PRIN METODA PRESĂRII

Utilizare: Separarea, delimitarea fizică sau vizuală,
drenarea la marginea zonelor pavate sau alte suprafețe acoperite

Produse de:

S.C. “IACOBAS CONSTRUCT” S.R.L.,
str. Uzinelor, 186/6, mun. Chișinău, Republica Moldova
Loc de producție: **str. Chișinăului, 60, or. Sîngera, Republica Moldova**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 1340:2010/ SM SR EN 1340:2010/AC:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 08.07.2021 și va rămâne valabil până la data de 07.07.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



OCpr.- 049



DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. 120

Data eliberării „17” august 2022.

1. Identificarea produsului: Elemente de borduri de beton prefabricat
2. Tipul produsului: Bordure vibropresate de tip – 1000*300*150 mm
3. Culoarea produsului: {de subliniat} gri.
4. Utilizarea produsului: Utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulației pietonale si circulației vehiculelor in exterior.
5. Conditii speciale de utilizare: Conform cerintelor standardului in vigoare.
6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii : Sistemul 4
7. Termen de garantie: 2 ani { la utilizarea produsului conform standardului nominalizat: }
8. **Performanta declarata**

Caracteristici	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Dimensiuni ,mm	1000*300*150	SM SR EN 1340:2010
Abateri admisibile, mm	L: +0,4%/4;	
p/u fețe văzute	0,5%/1,5;	
p/u alte părți	1,3%/2.	
Absorbția de apa. { % }	3.8	
Clasa/marcare	2/B	
Rezistența la îngheț - dezgheț cu săruri de dezghețare/Pierdere de masă, kg/m ²	0.72	
	3/D	
Clasa/marcare		
Rezistența la uzura (încercarea Bohme): mm ³ /mm ²	6000/5000	
Clasa/marcare	4/I	
Rezistența la încovoiere, MPa	4,75	
Clasa/marcare	1/S	
Emisii radioactive	Nu contine	

8. Performanta produsului identificat la p.1.2.3 este in conformitate cu performanta declarata de la p.8. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Director tehnic/Manager Nicolaeva Olga



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.11 919
Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m2/Clasa/marcare	F 200 / F 200
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5 / 1.8
Rezistența la compresiune {MPa}	Min.38.5 B30 / 44.7 B30
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0
Absorbția de apă {%}/Clasa/marcare	Max. 6.0 / 3.9
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 300 Aeff / 32.2Aeff
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 800
Masa Brutto per palet:	1 830
Cantitatea pe palet:	18
Data fabricării(in serie):	19.10.2022
Data încărcării:	03.11.2022
Cantitatea încărcării:	144 buc
Numarul facturii:	IM3621239
Beneficiar:	DRUMURI STRASENI SA

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona

Data eliberării 03.11.2022



BMP-STROY

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

CC-231-2021

Data emiterii: 17 ianuarie 2022

Valabil pînă la: 22 noiembrie 2024

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

BETON,

Clase de rezistență: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30*, C30/37*, C35/45*

fabricat în conformitate cu cerințele SM EN 206+A1:2017 și SM 324:2017,

fabricat de către "BPM-STROY" S.R.L, MD 5401, str. 27 August, 5, or. Rezina, Republica Moldova.

Punct de lucru: Calea Ghidighici, sat. Ghidighici, extravilan.

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificat a fost eliberat inițial la data de 23.11.2021, modificat la 17.01.2022* și rămâne valabil pînă la data de 22.11.2024, în condițiile în care produsul conține să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Domeniu de utilizare: Structuri turnate în situ și structuri prefabricate pentru clădiri și construcții ingineresti. **Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**



Seria A N 011065



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





Organism Acreditat OCpr-049

CERTMATCON

MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova

tel./fax: +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001

e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md



SM SR EN ISO/IEC 17025:2018
OCpr-049

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-135-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

- Betoane

- Lucrări de inginerie civilă și drumuri

Agregat grosier din calcar, sort: 4-8mm, 8-16 mm; 8-22,4 mm; 16-31,5 mm; 31,5-63 mm;

Amestec de agregate de calcar, sort 0-8 mm; 0-32 mm; 0-40 mm; 0-63mm; 0-80mm.

Produs de:

PIETRIȘCOM SRL,

str. Costișei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Costișei, 51, mun. Orhei.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

În sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.03.2021, *modificat la 13.03.2023 și va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse



Director General

Ion PUHA



Declarație de performanță

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 31,5-63 mm
2. Tipul produsului: Agregate din materiale legate sau nelegate hidraulic
3. Utilizarea preconizată: inginerie civilă și construcții de drumuri
4. Fabricant: „PIETRISCOM” S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.
Locul fabricării: or. Orhei, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: 2+
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13242+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-135-2021
7. Performanța declarată:

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate (Declarată), Categorie	Gc 90/10 f 0,5	SM SR EN 13242+A1:2010
Rezistența la uzură, Categorie	M _{DE} 30	
Densitatea în vrac, Mg/m ³	1,191	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine%	0,17	SM SR EN 13043:2010 pct. 4.1.4, tab.2
Categorie	f 0,5	SM SR EN 13043:2010 pct. 4.1.6, tab.8
Forma agregatului grosier	14,6	
Categorie (SI)	SI 15	GOST 30108-94 pct. 4.2
Substanțe periculoase	Nu conține	
Emisii radioactive		

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Portarescu Gheorghe

