

Fișa tehnică a ofertei pentru achiziționarea conductorului torsadat

Producătorul

Materialul

Denumirea

Norma

Caracteristici constructive

Tipul izolației

Compoziția fază/neutru

Sensul fasciculării ultimul strat

Pasul maxim de fasciculare, mm

Tipul bobinei

Caracteristici dimensionale

Secțiunea, mm²

Nr. de spire

Diametrul spirelor, mm

Grosimea nominală a izolației, mm

Grosimea minimă a izolației, mm

Diametrul conductorului max cu izolație, mm

Diametrul aparent al fasciculului torsadat, mm

Greutatea fasciculului torsadat, kg/m

Forța de rupere min, kN

Caracteristici electrice

Rezistența la CC (t=25°C), Ω/km

Intensitatea maximă admisibilă, A

Curentul de SC, t=1s, kA

Marcări

Certificări

Certificare ISO 9001:2008

ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ», Kharkov, Ucraina;
61099, Avtogenneya st., 7.

Conductor 3x35+1x50+1x25 mm2

Specificat

Ofertat

SM HD626 S1:2015

Polietilenă reticulată

Polietilenă reticulată

AL/AlMgSi

AL/AlMgSi

Dreapta (Z)

Dreapta (Z)

870

870

Fază

Neutru

Fază

Neutru

35/25

50

35/25

50

7 (RMC)/7 (RMC)/RE

7 (RMC)

7 (RMC)/7 (RMC)

7 (RMC)

6,7-7,1/5.7-6.1

7,85-8,35

6,7-7,1/5.7-6.1

7,85-8,35

1,3/1.3

1,6

1,3/1.3

1,6

1,07/1.07

1,34

1,07/1.07

1,34

8,0-8,4/7.0-7.4

9,45-9,95

8,0-8,4/7.0-7.4

9,45-9,95

Fasciculul Torsadat

Fasciculul Torsadat

29,0

29,0

0,635

0,650

-

14.2 (16.6)

-

14.2 (16.6)

0,868/1.91

0,720

0,868/1.91

0,720

160/105

160/105

3,2

3,2

Fază

Neutru

Fază

Neutru

A

B

A

B


DA

DA

DA

Notă:

A - Conductoarele de fază vor avea semne distinctive în formă de benzi longitudinale reliefate pe izolație (după cum este prezentat mai jos).



B - Pe conductorul neutru, va fi marcat prin gravare: denumirea uzinei, denumirea completă a conductoarelor și anul producerii. La fel pe conductorul neutru, peste fiecare 1m, se va indica lungimea conductorului.