

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea echipamentelor de urgență și siguranță antiincendiu cu instalarea lor în căminele IP CEEF.

(panouri de control, detectoare de fum, detectoare de căldură, avertizoare manuale, componente mecanice și electrice, dispozitive electronice de tensiune joasă de ordin informațional, echipamente acustice, acumulatori, sistem de mesagerie vocală)

(se indică obiectul achiziției)

1. Denumirea autorității contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

2. IDNO: 1005600007685

3. Tip procedură achiziție: COP Licitație electronică

4. Obiectul achiziției: Bunuri. Achiziționarea echipamentelor de urgență și siguranță antiincendiu cu instalarea lor în căminele IP CEEF.

5. Cod CPV: 51700000-9

6. Sursa financiară: Buget de stat
[sursa banilor publici]

Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție a echipamentelor de urgență și siguranță antiincendiu cu instalarea lor în căminele nr.1, nr.2, nr.3 (blocuri identice cu 5 etaje și subsol) ale IP CEEF.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	35100000-5	Echipamente de urgență și siguranță antiincendiu .			Specificații tehnice si Standarde de Referință
1	31211110-2	Panou de control	compl	3	Primește și procesează pe display informațiile de la detectoarele de incendiu și emite comenzi către alte dispozitive. Cuprinde 30-32 zone. Se alimentează : curent alternativ 220V, 50Hz. Rezistent la mediu agresiv. Toate setările sunt stocate în memoria non-volatilă. Numărul de evenimente (событий) 1000. Este strict necesară împănintarea obligatorie a panoului. Standard de referință: NCME : 03.03.2018

2	31625100-4	Avertizor de fum	buc	815	Rezistent la alerte false, compatibil cu panouri de comandă de diferit tip, cu diapazon mare de tensiune 9-30V, cu dispozitive de fixare pe pereți și pe tavane. Diapazonul temperaturilor (-10°C până +55°C), intensitatea curentului în regim de alertă 20-22 mA. Standard de referință : SM SR EN 54 – 7 :2010
3	31625100-4	Avertizor de căldură	buc	35	Reprezintă un dispozitiv electronic funcțiile căruia depind de variațiile temperaturii în încăperi. Rezistent la alerte false. Diapazonul temperaturilor de lucru (-10) – (+55) grade C. Diapazonul temperaturii statice pentru activarea regimului de alertă 54°C-70°C. Standarde de referință : SM EN 54 – 5 : 2017 SM EN 54 – 5 + A1 2019
4	31625100-4	Avertizor manual	buc	52	Servește pentru a trimite semnale către panoul de control în caz de incendiu într-o zonă protejată. Este dirijat manual cu ajutorul unui buton de semnalizare cu contact magnetic anticoroziv, rezistent la un mediu agresiv. E protejat de conectări nesancționate. Diapazonul tensiunii curentului electric 9-30V, Consum current în regim de alertă 20-25mA. Standarde de referință : SM SR EN 54 -11 : 2010
5	32342410-9	Sirenă internă (subsol, 2 buc. în fiecare cămin)	buc	6	Provoacă semnal de incendiu în spații auxiliare nepopulate - (subsoluri). Standarde de referință : EN 54 – 3 : 2015
6	32342410-9	Sirenă externă	buc	3	Servește ca echipament de sonorizare. Puterea sunetului în

					stare de alertă 30-32W.Tăria sunetului 100-120 Db. Standarde de referință : EN 54 – 3 :2015
7	31321600-8	Cablu neinflamabil (alarmă – voce)	m	2 200	Nu mai puțin de 0,8mm FR HF
8	31321600-8	Cablu neinflamabil (sistem antiincendiu)	m	7 400	Nu mai puțin de 0,8mm FR HF
9	31321600-8	Cablu	m	150	3x1,5mm FR HF
10	32351300-1	Rezistor	buc	1000	1,5 kOm – 5 kOm
11	31681400-7	Acumulator	buc	15	7A/12 V
12	44163100-1	Cablu - canal	m	850	40x16
13	44163100-1	Cablu - canal	m	2080	20x10
14	44163100-1	Cablu - canal	m	150	40x40
15	31682530-4	RIP sursă de rezervă de alimentarede	compl	3	SM SR EN 54 – 4 : 2010
16	44531510-9 44532300-1	Elemente de fixare (cu și fără filet)	compl	3	diferite
17	35121700-5	Complex vocal de alertă Система голосового сообщения	compl	3	Blocul de înștiințări efectuează transmiterea anunțului de alarmă prin voce.Anunțul de alarmă (text-voce) este înregistrat într-o microschemă (memorie) din bloc în formă digitală la întreprinderea producătoare. Sistemele acustice, reproduc vocea programată din timp a operatorului. Standarde de referință : SM SR EN 54 – 16 : 2010

18	32342400-6	Difuzoare.	buc	376	Montate pe perete. Puterea nominală 1-3 Vt. Standarde de referință : SM SR EN 54 – 24 : 2010
19	51700000-9	Instalarea echipamentelor de urgență și siguranță antiincendiu Căminul nr.1 str. M.Costin 26/1 (5 etaje + subsol) Căminul nr.2 str. M.Costin 26/2 (5 etaje + subsol) Căminul nr.3 str. M.Costin 26/3 (5 etaje + subsol)			<i>Instalarea dispozitivelor de signalizare (recepție și control) :</i> SM SR EN 54 – 2 +AC : 2010 <i>Instalarea dispozitivelor de alertă:</i> SM EN 54 – 3+A1: 2019 <i>Instalarea echipamentelor electrotehnice :</i> SM SR EN 54 – 2 /A2 : 2010 <i>Instalarea utilajului tehnologii informaționale (de tensiune joasă) :</i> SM EN 60950-1: 2006/A2: 2016

7.Termenul de executare cu instalare pînă la 26.12. 2020.

Locul executării serviciilor de instalare a echipamentelor : IP CEEF, str. Miron Costin 26/1,26/2,26/3.

8.Cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/ cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1.	Fișa : informații generale despre ofertant (specialiști în domeniu).	Semnătura autorizată	Obligativ
2.	Certificat eliberat de FISC	Semnătură autorizată FISC	Obligativ
3.	Copia Extrasului din Registrul de Stat.	Copia	Obligativ
4.	Copia certificatelor de conformitate conform specificațiilor tehnice și standardelor de referință.	Copia	Obligativ
5.	Oferta 3.1 însoțită de Devizul de ofertă.	Original	Obligativ
6.	Oferta tehnică conform standardelor solicitate.	Original	Obligativ
7.	Oferta financiară.	Original	Obligativ
8.	Avizul agenției pentru supraveghere tehnică “Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor “	Conform Hotărîrii Guvernului nr.960 din 08.08.2016	Obligativ

	(ref. la aprobarea efectuării serviciilor de montare și instalare a echipamentelor de semnalizare antiincendiu)		
9.	Numărul de înregistrare din lista producătorilor EEE.	Conform Hotărîrii Guvernului nr.212/2018 privind gestionarea echipamentelor electrice și electronice. Regulament DEEE.	Obligativ
10.	DUAЕ (partea antreprenorului)	Original	Obligativ

Documentele solicitate vor fi semnate cu semnătură electronică.

9. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

- a) Denumirea autorității contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
- b) Adresa: str.Miron Costin 26/2
- c) Tel: 022-44-30-31
- d) Fax:022-44-31-88
- e) E-mail: iarostd@gmail.com
- f) Numele și funcția persoanei responsabile: Iaroslavschi Tudor
mob.069269430

10. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei autorizate și plasate pe **M Tender cu aplicarea obligatorie a semnăturii electronice.**

11.Valoarea estimată a achiziției 550 000 lei fără TVA.

Semnătura administratorului
instituției publice IP CEEF:

Cereteu Romeo