



**Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚILOR EXCEPȚIONALE**

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

seria CSI nr. 039-12 din 19.07.2012

Termen de valabilitate nelimitat

**Solicitant „Firnis-com” SRL, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 82/1,
ap.59.**

Scopul încercări – determinarea capacității termoizolante și pierderea integrității a metalului prelucrat cu material de ignifugare „Pirex-metal plus”, producător ЗАО „НПП РОГНЕДА” Rusia.

Pentru încercări a fost prezentată o mostră de metal prelucrate cu material de ignifugare „Pirex-metal plus” cu grosimea stratului de protecție 1,35mm.

Prezentul certificat confirmă că metalul prelucrat cu material de ignifugare „Pirex-metal plus”, prezentat de „Firnis-com” SRL, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 82/1, ap.59, conform prevederilor normelor ГОСТ-30247-94 “**КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования**” se referă la obiecte cu limita de rezistență la pierderea capacității termoizolante și pierderea integrității EI90 (cu grosimea învelișului de protecție 1,35 mm).

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2001.

Certificatul este eliberat în baza încercărilor efectuate la foc asupra mostrelor de metal prelucrat cu material de ignifugare „Pirex-metal plus” prezentate în Laboratorul Experimental Antiincendiar al DSP a SPC SE al MAI RM (procesul verbal nr. 39 din 19.07.2012).

Șeful Direcției salvatori și pompieri
Șeful adjunct SPC și SE
colonel al s/salvare



Anatol Viniciuc



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C001911-22

Data emiterii: 07 februarie 2022

Valabil pînă la: 06 februarie 2023

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE
ASTFEL:

Lacuri, soluții ignifuge și bioseptice, conform Anexei - 8 poziții

Contract Nr. 26-MD-FC din 01.12.2020 cu OOO "Рогнеда ТД", Federația Rusă.

Codul NCM

3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020-2003 pct.5.3.1 tab.1 (ind.2- 7, 9), pct.5.4, 5.5, 10;

RNI 06-5.3.35/2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

OOO "НПП Рогнеда", Federația Rusă.

Codul țării

RU

SOLICITANT

"FIRNIS-COM" S.R.L.

str. Ion Creangă, 82/1- 59, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO

1003600064789

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr.1098 din 04.02.2022, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,

str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raportului de încercări Nr.13 din 04.01.2022, eliberat de

LÎ al SRL "Aschim CI", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003;

Raportului de încercări Nr.089/13 din 28.01.2022, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare

(CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare

Nr. LÎ-101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA MOLDAC.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu

informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniul

nereglementat. Certificare benevolă. Contract de prestări servicii Nr.59/2021 din 05.10.2021.

Seria V № 000747



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



AnexăFila 1
File 1la certificatul de conformitate
Nr. 13 C001911-22

din:

07 februarie 2022

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumire produs	Capacitate ambalaj
1	Vopsea termospuantă ignifugă "PirexMetal Max", marca comercială "Pirex".	25kg.
2	Soluție ignifugă și bioseptică pentru lemn "WoodMaster Firebio".	12,0 kg.
3	Soluție ignifugă și bioseptică pentru lemn și textile "KSD".	5.0, 10.0, 23.0 kg.
4	Soluție ignifugă și bioseptică pentru lemn "Fenilax".	6.0, 11.0, 25.0, 220 kg.
5	Soluție ignifugă și bioseptică pentru lemn "Kord".	5.0, 10.0, 23.0, 200 kg.
6	Lac ignifug și bioseptic pentru lemn, "Pirex Decor".	25.0 kg.
7	Soluție ignifugă și bioseptică pentru lemn "OgneBio", marca comercială "Ecodom".	5.0, 10.0, 20.0kg.
8	Soluție ignifugă și bioseptică, pentru lemn "OgneBio Prof", marca comercială "Ecodom".	5.0, 10.0, 23.0kg.

Seria A № 001557



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate