

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Licitație publică nr. ocde-b3wdp2-MD-1606732836224 (21031548) din 17.12.2020 Centrul de Plasament Temporar si Reabilitare pentru Copii, Balti	Data: 15.12. 2020	Alternativa nr.:
Servicii de deservire tehnica in Centru pentru anul 2021 (Lotul IV: servicii de deservire a aparatelor de aer conditionat)	Lot IV: Servicii de deservire a aparatelor de aer conditionat	Pagina: 1 din 1

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii						
1. Servicii de deservire a aparatelor de aer conditionat (aprilie si octombrie)				deservirea pentru 1 lună va include: 1. Aparat de aer condiționat– 17 buc	deservirea pentru 1 lună va include: 1. Aparat de aer condiționat– 17 buc Lista lucrărilor la deservirea tehnică a aparatului de aer condiționat: - Examinarea externă a obiectului. - Curățirea filtrului vaporizatorului. - Curățirea vaporizatorului de calcar. - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizorului. - Curățirea sistemului de drenaj. - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific. - Măsurarea prin metoda presiune și cu detectorul electric a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic. - Verificarea parametrilor de control. - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare. - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie. - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice. - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor. - Verificarea traductoarelor de temperatură. - Verificarea izolării conductoarelor. - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie. - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie. - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice. - Verificarea și programarea telecomenzii. - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizoarelor. Garantie la serviciile prestate -8 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlatan Ovidiu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Neldiro” Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creanga 50

