

*Anexa nr. 12
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021*

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/num ele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea Furnizorului / Prestatorulu i^{*)}	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciil or livrate/prestate	Perioada de livrare/ prestare (luni)
1	Sistema complex de securitate	S.C StarNet" S.R.L	Contractant unic	1 888 412,71 lei	2022
2	Sistema complex de securitate	General Investments Group S.R.L.	Contractant unic	1 102 673,86 lei	2023
3	Lucrări de punere în funcțiune a sistemului de alarmă de incendiu și sistemului de avertizare a incendiului	Andromed Plus S.R.L	Contractant unic	92 083,21 lei	2025

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Cupcic I.

Funcția în cadrul firmei: Șef Adjunct Secția Proiecte

Denumirea firmei: O.P.P. Exterior S.R.L.

**Proces verbal
de finisare a lucrărilor de montare**

or. Chișinău

07 aprilie 2022

Grupul de lucru format din reprezentanții:

Beneficiar: S.C. StarNet S.R.L. reprezentată de responsabilul tehnic atestat David Alexandru, certificat de atestare Nr. 2400 seria 2017-RT

Executor: Compania de montare și punere în funcțiune STS Expert S.R.L. reprezentată de dirigintele de șantier a lucrărilor speciale – Constantinov Andrei, certificat de atestare Nr.0181 seria 2019-DLS.

A stabilit, că compania de montare STS Expert S.R.L. a prezentat spre acceptare: sistem automat de stingere a incendiilor cu apă montat conform proiectului 181-1-SIN1 din 10.2017, sistem automatizarea stingerii incendiilor cu apă montat conform proiectului 181-1-AITT2 din 10.2017 la obiectul «Digital Park» pe adresa mun. Chișinău, str. Columna 170.

Concluzia comisiei:

Lucrările de instalare a sistemelor de alarmă și avertizare de incendiu au fost efectuate în conformitate cu proiectul, standardele, normele și reglementările din construcție.

Sistemele de alarmare și avertizare incendiu se consideră acceptate din 07.04.2022 pentru punerea în funcțiune.

Reprezentanți:

Beneficiar:

Responsabil tehnic atestat
David Alexandru

Manager proiect
Cupcic Iurie

Executor:

Diriginte de șantier
Constantinov Andrei



**Proces verbal
de finisare a lucrărilor de punere în funcțiune**

or. Chișinău

18 aprilie 2022

Grupul de lucru format din reprezentanții:

Beneficiar: S.C. StarNet S.R.L reprezentată de responsabilul tehnic atestat David Alexandru, certificat de atestare Nr. 2400 seria 2017-RT

Executor: Compania de montare și punere în funcțiune STS Expert S.R.L. reprezentată de dirigintele de șantier a lucrărilor speciale – Constantinov Andrei, certificat de atestare Nr.0181 seria 2019-DLS.

A stabilit: că din 08 aprilie 2022 pînă la 18 aprilie 2022 compania STS Expert S.R.L. a executat lucrări de punere în funcțiune a sistemului: sistem automat de stingere a incendiilor cu apă, sistem automatizarea stingerii incendiilor cu apă, la obiectul «Digital Park» pe adresa mun. Chișinău, str. Columna 170, conform contractului № 03/03 din 03.03.2018 .

Ca urmare a lucrărilor efectuate s-a efectuat:

1. Reglarea autonomă a sistemului: setarea și verificarea corectitudinii trecerii semnalelor necesare.
2. Reglarea complexă a sistemului: verificarea interacțiunii cu sistemele de inginerie asociate.

Odată cu semnarea acestui proces verbal, lucrările de punere în funcțiune se consideră finalizate, iar instalația, care a trecut lucrările de punere în funcțiune este considerată pregătită pentru a fi prezentată comisiei de recepție în vederea dării în exploatare.

Reprezentanți:

Beneficiar:

Responsabil tehnic atestat
David Alexandru

Manager proiect:
Cupcic Iurie



Executor:

Diriginte de șantier
Constantinov Andrei



**Proces verbal
De finisare a lucrărilor de montare**

or. Chișinău

24 mai 2023

Grupul de lucru formată din reprezentanții:

Beneficiar: General Investments Group S.R.L reprezentat de responsabilul tehnic atestat Șarcanean Vladimir certificat de atestare Nr. 1013 seria 2021-RT

Executor: Compania de montare și punere în funcțiune OPP Exterior S.R.L reprezentată de dirigintele de șantier a lucrărilor speciale – Melnic Serghei, certificat de atestare Nr.0182 seria 2019-DLS.

A stabilit, că compania de montare OPP Exterior S.R.L. a prezentat spre acceptare sisteme complete de alarmă și avertizare la incendiu, instalate conform proiectului 336 SI din 04.2019 și 336 ELA din 04.2019 la obiectul «Blocul Administrativ» pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni 1.

Concluzia comisiei:

Lucrările de instalare a sistemelor de alarmă și avertizare de incendiu au fost efectuate în conformitate cu proiectul, standardele, normele și reglementările din construcție.

Sistemele de alarmare și avertizare incendiu se consideră acceptate din 06.07.2023 pentru punerea în funcțiune.

Reprezentanți:

Beneficiar:

Responsabil tehnic atestat
Șarcanean Vladimir



Executor:

Diriginte de șantier
Melnic Serghei

Manager proiect:
Cupcic Iurie



**Proces verbal
de finisare a lucrărilor de punere în funcțiune**

or. Chișinău

07 iunie 2023

Grupul de lucru formată din reprezentanții:

Beneficiar: General Investments Group S.R.L reprezentat de responsabilul tehnic atestat Șarcanean Vladimir certificat de atestare Nr. 1013 seria 2021-RT

Executor: Compania de montare și punere în funcțiune OPP Exterior S.R.L reprezentată de dirigintele de șantier a lucrărilor speciale – Melnic Serghei, certificat de atestare Nr.0182 seria 2019-DLS.

A stabilit: că din 24 mai 2023 până la 07 iunie 2023 compania OPP Exterior S.R.L. a executat lucrări de punere în funcțiune a sistemului de alarmă de incendiu și sistemului de avertizare a incendiului instalate la obiectul «Blocul Administrativ» pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni 1, conform contractului № 7083/4088 din 11.07.2022 .

Ca urmare a lucrărilor efectuate s-a efectuat:

1. Reglarea autonomă a sistemului: setarea și verificarea corectitudinii trecerii semnalelor necesare.
2. Reglarea complexă a sistemului: verificarea interacțiunii cu sistemele de inginerie asociate.

Odată cu semnarea acestui proces verbal, lucrările de punere în funcțiune se consideră finalizate, iar instalația, care a trecut lucrările de punere în funcțiune este considerată gata pentru prezentare către comisia de aprobare pentru acceptarea în exploatare.

Reprezentanți:

Beneficiar:

Responsabil tehnic atestat
Șarcanean Vladimir



Executor:

Diriginte de șantier
Melnic Serghei



Manager proiect:
Cupcic Iurie



**Proces verbal
De finisare a lucrărilor de montare**

or. Chișinău

14 februarie 2025

Grupul de lucru formată din reprezentanții:

Beneficiar: «Andromed Plus» S.R.L reprezentat de director Vaipan Liubomir.

Executor: Compania de montare și punere în funcțiune OPP Exterior S.R.L reprezentată de dirigintele de șantier a lucrărilor speciale – Melnic Serghei, certificat de atestare Nr.0892 seria 2024-DLS.

A stabilit, că compania de montare OPP Exterior S.R.L. a prezentat spre acceptare sisteme complete de alarmă și avertizare la incendiu, instalate conform proiectului 35/23-SIP din 10.2024 la obiectul «Andromed Plus» pe adresa mun. Chișinău, str. Drumului Schinoasa 30A

Concluzia comisiei:

Lucrările de instalare a sistemelor de alarmă și avertizare de incendiu au fost efectuate în conformitate cu proiectul, standardele, normele și reglementările din construcție.

Sistemele de alarmare și avertizare incendiu se consideră acceptate din 14.02.2025 pentru punerea în funcțiune.

Reprezentanți:

Beneficiar:

Director
Vaipan Liubomir



Executor:

Diriginte de șantier
Melnic Serghei



Manager proiect:
Domcovici Vladimir



**Proces verbal
de finisare a lucrărilor de punere în funcțiune**

or. Chișinău

19 februarie 2025

Grupul de lucru formată din reprezentanții:

Beneficiar: «Andromed Plus» S.R.L reprezentat de director Vaipan Liubomir.

Executor: Compania de montare și punere în funcțiune OPP Exterior S.R.L reprezentată de dirigintele de șantier a lucrărilor speciale – Melnic Serghei, certificat de atestare Nr.0892 seria 2024-DLS.

A stabilit: că din 19 februarie 2025 pînă la 21 februarie 2025 compania OPP Exterior S.R.L. a executat lucrări de punere în funcțiune a sistemului de alarmă de incendiu și sistemului de avertizare a incendiului instalate la obiectul «Andromed Plus» pe, adresa mun. Chișinău, str. Drumului Schinoasa 30A conform contractului № 8543/6010 din 29.11.2024 .

Ca urmare a lucrărilor efectuate s-a efectuat:

1. Reglarea autonomă a sistemului: setarea și verificarea corectitudinii trecerii semnalelor necesare.
2. Reglarea complexă a sistemului: verificarea interacțiunii cu sistemele de inginerie asociate.

Odată cu semnarea acestui proces verbal, lucrările de punere în funcțiune se consideră finalizate, iar instalația, care a trecut lucrările de punere în funcțiune este considerată gata pentru prezentare către comisia de aprobare pentru acceptarea în exploatare.

Reprezentanți:

Beneficiar:

Director
Vaipan Liubomir

Manager proiect:
Domcovici Vladimir

Executor:

Diriginte de șantier
Melnic Serghei

