

**Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automatizat de stingere a incendiului (SASI) „Movigard”, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 56, server, et. 3**

**CERINȚE TEHNICE**

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automatizat de stingere a incendiului (SASI) „Movigard”, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 56, server, et. 3, vor fi prestate lunar și vor consta din următoarele:

- inspecția vizuală a instalației,
- citirea memoriei de evenimente din centrala de detecție și alarmare la incendiu,
- verificarea prezenței de tensiune în rețeaua S.A.S.I.,
- simularea funcționării S.A.S.I. în diferite poziții: de la butoane, senzori, panou de comandă,
- verificarea condițiilor de mediu în care funcționează detectoarele, cu înlăturarea condițiilor care provoacă praf, umiditate, vibrații,
- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază și rezervă (verificare cu voltmetru),
- verificarea capacității bateriei de acumulare,
- verificarea funcționării dispozitivelor acustice de alarmare,
- verificarea funcției de programare,
- verificarea presiunii în buteliile cu CO<sub>2</sub>,
- verificarea timpului de evacuare (timpului de întârziere a declanșării S.A.S.I.),
- instruirea și testarea cunoștințelor utilizatorilor,
- transmiterea informației de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă, 24/24 de ore, care, în caz de declanșare a unui incendiu sau a inundării nesanctionate cu CO<sub>2</sub> a încăperilor protejate, va anunța Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112,
- descrierea în „*Registrul de evidență pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică și reparare a S.A.S.I.*” a tuturor operațiunilor de verificare în procesul de prestare a serviciilor respective.

**Tabelul nr. 1**

**Componentele sistemului**

| <b>Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automatizat de stingere a incendiului (SASI) „Movigard”, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 56, server, et. 3</b> |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Denumirea componentelor</b>                                                                                                                                                    | <b>Cantitate /Unitate de măsură</b> |
| Panou de comandă «Movigard»                                                                                                                                                       | 1 buc.                              |
| Detector de fum                                                                                                                                                                   | 2 buc.                              |
| Modul cu gaze                                                                                                                                                                     | 1 buc.                              |
| Sirena sonoră                                                                                                                                                                     | 1 buc.                              |
| Panou informativ luminescent                                                                                                                                                      | 2 buc.                              |
| Acumulator de tip 12V/7Ah                                                                                                                                                         | 1 buc.                              |