

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr-018 11 A1400-19

Data emiterii:

08 mai 2019

Valabil până la:

31 decembrie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:
DENUMIREA / DES CRIEREA

Amestecuri de beton БСГ В7,5...В30 П2...П4, F50...F200, W2...W8
Fabricate conform GOST 7473-94.
Produse în serie.

Codul NM MD
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 7473-94 p.p.4.2, 4.5. GOST 26633-91 pct.1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.

PRODUCĂTOR

"EUROACCENT" SRL, MD-6801, RM, or. Ialoveni, str. P. Ștefănuță, 7
tel./fax 0268 2-66-55

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1008600046155

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.33, 34, 35 din 08.04.2019, anexa la raport de încercări nr.33 din 07.05.2019
eliberate de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 095 din 13.10.2016 până la 15.10.2020;
Act nr.04 din 12.03.2019 eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL
Raport de evaluare a conformității nr. 04/2 din 07.05.2019

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare 2+

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Înlocuiește Certificatul de conformitate nr. OCpr-018 11A 1382-19 din 09.04.2019

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

/ Conducătorul organismului
de certificare

Oprea Elena



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



OCpr-018

Fabricat în Moldova

Producator: EUROACCENT SRL

Adresa :tel.fax.producatorului: R.M or.Ialoveni,str.P.Stefanuca nr.7,

Tel /268/266-66, fax /268/2-66-55.

Certificat de conformitate:

Ocpr-018 11 A1400-19

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 2698

a amestecului de beton GOST 7473-94

Cumpărător SR L Lux Gaz

Amestecul de beton si denumirea lui A.B.G B-15 P3

Data si ora livrării amestecului de beton 30.10.2010

Clasa si marca betonului la comprimare la virsta de 28 zile B-15 M-200

Marca cimentului utilizat în amestecul de beton: Ciment Portland ПЦ-400-Д20

(CEM II/ A-LL 32,5 R) GOST 10178-85

Numărul componentei amestecului de beton _____

Cantitatea pentru care se eliberează Certificatul de Calitate,m3 20,0

Coeficientul de variere a tăriei betonului % 13,5

Lucrabilitatea amestecului de beton,cm 10,0

Denumirea si cantitatea aditivului chimic,kg BU-101 N-2,1

Mărimea maximă a granulelor agregatului din piatră,mm 20,0

Tăriea necesara a betonului kg/cm 2 ≥ 163,7


Activitatea efectiv specifica a radionuclizilor (Acff);

Nisip natural Bq/kg _____ Granit Bq/kg _____

Prundis concasat Bq/kg _____ Petris calcar Bq/kg _____

Producatorul garanteaza rezistenta mecanica a betonului cu conditia îndeplinirii cerintelor la turnare,îngrijire în procesul de întărire,în corespundere cu cerintele standardului aprobat pentru amestecurile de beton,care la vîrsta de 28 de zile de la ziua fabricarii v-a atinge marca corespunzatoare.

Eliberat 24. 11



Selele producere [Signature]



OCpr-018

Fabricat în Moldova

Producator: EUROACCENT SRL

Adresa :tel.fax.producatorului: R.M or.Ialoveni,str.P.Stefanuca nr.7,
Tel /268/266-66, fax /268/2-66-55.

Certificat de conformitate:

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 2699
a amestecului de beton GOST 7473-94

Ocpr-018 11 A1400-19

Cumpărător SRL Lux Gaz

Amestecul de beton si denumirea lui A,BG B-15 P3

Data si ora livrării amestecului de beton 7. 11. 2020

Clasa si marca betonului la comprimare la virsta de 28 zile B-15 M-200

Marca cimentului utilizat în amestecul de beton: Ciment Portland ПЦІ-400-Д20
(CEM II/ A-LL 32,5 R) GOST 10178-85

Numărul componenței amestecului de beton _____

Cantitatea pentru care se eliberează Certificatul de Calitate,m3 14.0

Coeficientul de variere a tăriei betonului % 13.5

Lucrabilitatea amestecului de beton,cm 10.0

Denumirea si cantitatea aditivului chimic,kg BU-101 N - 2 l

Mărimea maximă a granulelor agregatului din piatră,mm 10.0

Tăriea necesara a betonului kg/cm 2 ≥ 163.7


Activitatea efectiv specifica a radionuclizilor (Acff);

Nisip natural Bq/kg _____ Granit Bq/kg _____

Prundis concasat Bq/kg _____ Petris calcar Bq/kg _____

Producatorul garanteaza rezistenta mecanica a betonului cu conditia îndeplinirii cerintelor la turnare,îngrijire în procesul de întărire,în corespundere cu cerintele standartului aprobat pentru amestecurile de beton,care la virsta de 28 de zile de la ziua fabricarii v-a atinge marca corespunzatoare.

Eliberat 24. 11. 2020



producere P. Golovan



OCpr-018

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 2400
a amestecului de beton GOST 7473-94

Fabricat în Moldova

Producator: EUROACCENT SRL

Adresa :tel.fax.producatorului: R.M or.Ialoveni,str.P.Stefanuca nr.7,
Tel /268/266-66, fax /268/2-66-55.

Certificat de conformitate:

Ocpr-018 11 A1400-19

Cumpărător SRL Lux-Gaz

Amestecul de beton si denumirea lui AB.G B-15 P3

Data si ora livrării amestecului de beton 12.11.2020

Clasa si marca betonului la comprimare la vîrsta de 28 zile B-15 M-200

Marca cimentului utilizat în amestecul de beton: Ciment Portland ПЦ-400-Д20

(CEM II/ A-LL 32,5 R) GOST 10178-85

Numărul componenței amestecului de beton _____

Cantitatea pentru care se eliberează Certificatul de Calitate,m3 24.0

Coeficientul de variere a tăriei betonului % 13,5

Lucrabilitatea amestecului de beton,cm 10.0

Denumirea si cantitatea aditivului chimic,kg BV-101 N - 2,1

Mărimea maximă a granulelor agregatului din piatră,mm 20.0

Taria necesara a betonului kg/cm 2 ≥ 163,7

Activitatea efectiv specifica a radionuclizilor (Acff);

Nisip natural Bq/kg _____ Granit Bq/kg _____

Prundis concasat Bq/kg _____ Petris calcar Bq/kg _____

Producatorul garanteaza rezistenta mecanica a betonului cu conditia îndeplinirii cerintelor la turnare,îngrijire în procesul de întărire,în corespundere cu cerintele standartului aprobat pentru amestecurile de beton,care la vîrsta de 28 de zile de la ziua fabricarii v-a atinge marca corespunzatoare.

Eliberat 24.11.



moducere

P. Golosay S.