

INVESTITOR

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 07.12. 2016

privind lucrarea Sistem de aprovizionare cu apă
in cadrul Albotă de jos, raionul Tereștiea

executata la obiectul Sistem de aprovizionare cu apă in cadrul
contractului nr. 1-4166/4 din 27.06.2014 incheiat intre
Primoria c. Albotă de jos si SRL "Technocomplex" pentru
lucrarile de construcție a sistemului de aprovizionare
cu apă in cadrul Albotă de jos raionul Tereștiea

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 71,
eliberata de primoria la 09.07.2014, cu valabilitate pina la _____

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul
07.12.2016 fiind formata din:

Presedinte:- Primoria c. Albotă de jos Anusco Armita

Membrii:
Celozrecaia Ana - Cortabil rep a primoriei
Bogdan Mihail - Responsabil de apeduct
Celorschi Vladimir - consilier
Bucsei Ion - consilier
Surlescu Valer - Responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

Căc Ciomălac Elena; NIC Tazsaman Zahor
Dobler Baltaco Andrei; inginer principal de proiect
Becăneanu Feodor; Ser constructori raionale Tăbărescu Alexandr

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
 - 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:



Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 152, adresa poștală Albota de jos
raionul Taraclia

destinația _____
compus din următoarele construcții _____
suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____
conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal _____

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 07.12.2016 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: [Signature] = Aureol Dimitrie

= Carmela Elena

Membri: [Signature] = Cehescaia Ana

= Torsaman Zahar

[Signature] = Bopoei Mihail

= Baltacov Andrei

[Signature] = Celorschi Vladimir

= Becanescu Feodor

[Signature] = Rucicov Ion

= Tătarescu Hleana

[Signature] = Trasacov Vasile

(numele, prenumele, semnatura)



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" " 20

L.Ș. _____
(semnatura)

(funcția, numele, prenumele)



10. Lucrarea Sistem de aprovizionare cu apă în satul
Albota de jos raionul Taraclia



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 20

L.Ș. _____
(semnatura)




[Signature] 20
(semnatura)

Anexa nr.1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 07.12. 2016


**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incompletă.**

Nu a lipsit nimic

Președinte 




Lucro Limita






**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică
ce n-au fost executate.**

Nu sunt lucrări neexecutate




Președinte



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]




Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. Установить Вентуз в наклонном положении просверлов $\alpha = 4^\circ$
2. Герметизация люков емкостью 500л
3. Установить фланцевые колпаки вертикальным трубами резервуаров, колодезев, и камеры переключения
4. По окончании монтажа производства работ
5. Подготовить заголовок документации, акт, ИДС-судит и проектная организация
6. Подготовить паспорт на электрохимический резервуар и водопонижающее баки.
7. Проверить соответствие работ выполненных в соответствии с требованиями технического задания.
8. Установить крышки люков отбора воды с арматурой.

Președintele



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

07.12.2016

с. Албота де Жос

АКТ
приёма-передачи

объекта № 8152 «Sistem de aprovizionare cu apă în satul Albota de Jos raionul Taraclia» генподрядчиком SRL «ТЕННОКОМПЛЕКС» в лице руководителя стройки Николаева Д.П. – заказчику, представитель примэрии с. Albota de Jos примару Душкову Д.П. в присутствии технадзора Тарлева В.П. и ответственного за водопровод села Богоева М.Н.

1. Артскважины на площадке А и В в рабочем состоянии.
2. Ограждение охранной зоны площадки А – 240,0 п/м, В – 130 п/м в комплекте с воротами и калитками.
3. Подъездные пути из щебня согласно проекта.
4. Узлы учёта в комплекте площадки «А и В».
5. Водопроводные колодцы – 17 шт.
6. Водопровод согласно проекта

Д – 50 – 75 +(145 дополнительно) – 225,0 м

Д – 63 – 1213,0 м/п – Д – 90 – 4054,0 м/п

Д – 75 – 812,0 м/п – Д – 110 – 2294,0 м/п

Д – 140 – 800,0 м/п

7. Подключены водопроводу – частные дома – Д/саф в т.ч. 10 ка
8. Пожарные гидранты – 8 штук в комплекте.
9. Водопровод действует в полном объёме:

Сдал:


Принял:

Д.П. Николаев

Д.П. Душков


В. Тарлев

М. Богоев



120,00 рубль

Д/саф в т.ч. 10 ка





REPUBLICA MOLDOVA

ТАРАКЛИЙСКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ СЕЛА ALBOTA DE JOS
Тел: 069572361 тел/fax: 029454236

Исх.№ 315

« 03 » декабря 2018

год

Рекомендация
о проделанной работе SRL «ТЕННОКОМПЛЕКС» по
водоснабжению села Albota de Jos.

Примария села Albota de Jos рекомендует SRL «ТЕННОКОМПЛЕКС» как добросовестного подрядчика, который выполняет свои обязательства исключительно в соответствии с Законом Р.М. и строительными нормативами.

Примария села Albota de Jos, Тараклийского района подтверждает выполнение генеральным подрядчиком – SRL «ТЕННОКОМПЛЕКС» систему водоснабжения села Albota de Jos.

Согласно договора были выполнены следующие объёмы работ:

1. Укладка водопроводов 9,6 км.
2. Установка водонапорной башни.
3. Бурение скважин, глубиной 220 м.
4. Устройство смотровых колодцев и т.д.

Генподрядчик выполнил все свои обязательства по договору качественно и в срок, стоит отметить что бурение скважин выполнила субподрядная организация Cribo Foraj.

Примар s. Albota de Jos



Душков Д.