

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1594368060720 din 20.07.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de curatare si verificare a aparatelor de aer conditionat							
Denumirea autoritatii contractante: Directia generala economie, reforme si relatii							
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servicii						
39717 200-3	Deservirea aparatelor de aer conditionat-curatarea si verificarea acestora				Conform Specificatiilor tehnice din caietul de sarcini	Lista serviciilor obligatorii, care vor fi efectuate în timpul deservirii tehnice a climatizoarelor de tip split Examinarea externa a obiectului; Curatarea filtrului vaporizatorului; Curatarea vaporizatorului de calcar;Verificarea capacitatii operationale a sistemii de drenaj a climatizatorului; Curatarea sistemii de drenaj; Verificarea starii cailor de parcurgere a agentului frigorific; Masurarea prin metoa presiune cu detectorul electric a freonului in sisteme si verificarea insusirii de a fi ermetic; incarcarea cu freon la necesitate; Curatarea filtrelor sia blocurilor exterioare; Curatareacorpului blocului vaporizator de praf si murdarie; Verificarea functionarii jaluzelelor, curatarea acestora, Verificarea functionarii traductoarelor de temperatura; Curatarea radiatorului blocului vaporizator de praf si murdarie; verificarea si programarea telecomenzii. De 2 ori pe an: I deservire – luna iulie, II deservire – luna octombrie. Conform Caietului de sarcini	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chiținău, str. Ștefan Neaga 66