

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1649936142249</u>
Obiectul achiziției: Echipament frigorific (Chiller)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 (Chiller)						
Chiller	NRB ° 0800 PE	Italia	Aermec	Chiller cu nivel de zgomot redus: Nivelul puterii sonore – max. (91-92)dB; Nivelul de presiune al sunetului la 10 m.- max.pînă la 60dB. Capacitatea de răcire minim - 200 kw (+/- 2%). Tipul agent frigorific – Freon R410A. Cantitatea minimă de compresoare – 3 buc. Numărul de contururi – 2 buc. Diametrul conectărilor hidraulice – 88,9 mm. Puterea electrică Tensiunea unității –400V-3Ph-50Hz; Curentul de pornire – 377A; Curentul maxim – 167A. Dimensiunile utilajului: Lungime -max.3800 mm; Lățime – max. 2700 mm; Sarcina minimă – (33-34%). Presiunea pompei minimum 165 KPa Termenul de garanție – minimum 4 ani. Inclusiv servicii de montare: Lucrări de demontare, conservare și reamplasare a Chillerului vechi (pe teritoriul Centrului).	Chiller cu nivel de zgomot redus: Nivelul puterii sonore – max. (91-92)dB; Nivelul de presiune al sunetului la 10 m.- max.pînă la 60dB. Capacitatea de răcire minim - 200 kw (+/- 2%). Tipul agent frigorific – Freon R410A. Cantitatea minimă de compresoare – 3 buc. Numărul de contururi – 2 buc. Diametrul conectărilor hidraulice – 88,9 mm. Puterea electrică Tensiunea unității –400V-3Ph-50Hz; Curentul de pornire – 377A; Curentul maxim – 167A. Dimensiunile utilajului: Lungime -max.3800 mm; Lățime – max. 2700 mm;	Document anexat cu specificații tehnice depline (13. specificatii)

				<p>Lucrări de montare a utilajului nou, conectarea la sistemul existent de condiționare (lucrările hidraulice cu montarea armaturilor de închidere-deschidere (Ø 100 – 3 buc), robinetelor de golire (Ø 3/4 – 2 buc), manometrelor (2 buc.), robinetelor pentru manometru (Ø 1/2 – 2 buc), sistemul de alimentare cu electricitate, punerea în funcțiune și darea în exploatare.</p>	<p>Sarcina minimă – (33-34%). Presiunea pompei minimum 165 KPa Termenul de garanție – minimum 4 ani. Inclusiv servicii de montare: Lucrări de demontare, conservare și reamplasare a Cillerului vechi (pe teritoriul Centrului). Lucrări de montare a utilajului nou, conectarea la sistemul existent de condiționare (lucrările hidraulice cu montarea armaturilor de închidere-deschidere (Ø 100 – 3 buc), robinetelor de golire (Ø 3/4 – 2 buc), manometrelor (2 buc.), robinetelor pentru manometru (Ø 1/2 – 2 buc), sistemul de alimentare cu electricitate, punerea în funcțiune și darea în exploatare.</p>	
TOTAL						

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Ixari Andrei** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **Lerai Invest SRL** Adresa: **mun. Chișinău , str. Varnița 2/15**