

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1599202181165 din 14.09.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică a climatizatorului de tip split-sistem de perete							
Denumirea autorității contractante: Universitatea de Stat Alecu Russo din Balti							
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servicii						
50800 000-3	Servicii de deservire tehnică a climatizatorului de tip split-sistem de perete (conform listei de climatizatoare din caietul de sarcini)				Conform Specificației tehnice din caietul de sarcini	Lista serviciilor obligatorii, care vor fi efectuate în timpul deservirii tehnice a climatizoarelor de tip-split de perete 1.Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice.2.Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului în regimurile de încălzire și răcire.3.Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 4.Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor. 5.Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. 6.Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 7.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 8.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 9.Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer. 10.Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior. 11.Verificarea etanșeității circuitului frigorific, lichidarea eventualelor scurgeri și alimentarea cu freon. 12.Verificarea funcționării sistemului de drenare și curățarea lui. 13.Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor (lubrifierea lor la necesitate). 14.Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență. 15.Verificarea tensiunii electrice.16.Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 17.Diagnostica blocurilor electronice. 18.Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate. 19.Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.20.Alimentarea cu freon (daca e cazul). 21. Controlul diferenței de temperaturi la admisie/evacuare de schimbator de caldura intern (daca este necesar – la presiune scazuta si circuitul de refrigerare ridicat lateral). In pretul ofertei sunt incluse toate cheltuielile de transport. Lucrarile vor fi executate conform listei de climatizatoare din caietul de sarcini.	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chiținău, str. Ștefan Neaga 66