

"ANDEZIT" S.R.L.

IDNO: 1003600115588

Sediu: MD-2036, str. Industrială nr. 54, mun. Chișinău, Republica Moldova

Tel: +373 22 781 973 | E-mail: office@andezit.co

SUMAR AL CLARIFICĂRILOR

solicitate de "ANDEZIT" S.R.L. și răspunsurile autorității contractante

Procedura: MTender ocds-b3wdp1-MD-1777027735438

Obiectul achiziției: Servicii de transport a produsului combustibilului reactiv Jet A1

Autoritatea contractantă: Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”

Perioada clarificărilor: 24 aprilie 2026 - 4 mai 2026

Prezentul document consemnează cele trei clarificări solicitate de "ANDEZIT" S.R.L. în perioada de clarificări a procedurii sus-menționate, precum și răspunsurile oficiale primite din partea autorității contractante. Toate aceste schimburi sunt înregistrate oficial în SIA RSAP și sunt obligatorii pentru autoritatea contractantă conform Legii nr. 74/2020 privind achizițiile sectoriale.

CLARIFICAREA 1 - Debitmetre electronice pe autocisterne

Data întrebării: 30 aprilie 2026, 13:31

Subiectul întrebării: Clarificări legate de necesitatea utilizării debitmetrelor

Întrebare formulată de "ANDEZIT" S.R.L.:

Cu referire la cerința „Debitmetre electronice cu certificate metrologice valabile”, prevăzută în Caietul de sarcini și reluată în Anexa nr. 22 - Specificații tehnice, vă rugăm să ne acordați o clarificare privind aplicarea acesteia în fluxul operațional al contractului. În transportul combustibilului de aviație, măsurarea cantitativă în scopuri fiscale și comerciale se realizează, de regulă, prin intermediul echipamentelor de măsurare fixe, instalate la rampele dedicate de încărcare ale rafinăriilor și, respectiv, la stațiile de recepție ale aeroporturilor - instalații certificate metrologic și supuse verificărilor periodice de către autoritățile competente. La care dintre etapele operaționale ale livrării - încărcare la rafinărie, verificare intermediară pe traseu, sau descărcare la punctul indicat de cumpărător - autoritatea contractantă intenționează utilizarea debitmetrului electronic montat pe autocisternă, având în vedere că atât rampele de încărcare ale rafinăriilor, cât și stațiile de descărcare ale aeroportului dispun, de regulă, de echipamente proprii de măsurare certificate metrologic?

Răspuns autoritatea contractantă (30 aprilie 2026, 17:06):

"Entitatea contractantă acceptă omiterea debitmetrelor de pe autocisterne."

CLARIFICAREA 2 - Numărul de compartimente al autocisternelor

Data întrebării: 30 aprilie 2026, 18:03

Subiectul întrebării: Clarificare privind cerința „min. 5 max 7 compartimente” pentru autocisterne

Întrebare formulată de "ANDEZIT" S.R.L.:

Cu referire la cerința „fiecare cisternă va fi dotată cu min. 5 max 7 compartimente”, prevăzută în Caietul de sarcini și reluată în Anexa nr. 22 - Specificații tehnice, vă rugăm să ne acordați o clarificare privind aplicabilitatea numărului minim de compartimente în contextul transportului unui produs omogen. În transportul combustibilului de aviație Jet A1 - produs omogen, livrat dintr-o singură sursă către un singur destinatar - autocisternele dotate cu 3 până la 4 compartimente sunt utilizate în mod uzual și acceptate de operatorii din domeniu, întrucât compartimentarea suplimentară (5-7) este, de regulă, justificată în transportul produselor neomogene sau al sortimentelor diferite în cadrul aceleiași curse. Pentru o încărcătură unitară de Jet A1, compartimentele sunt prevăzute cu pereți despărțitori (baffles) anti-vibrație și anti-sloshing, asigurând stabilitatea încărcăturii și în configurații cu un număr mai redus de compartimente. Având în vedere că obiectul contractului vizează exclusiv transportul unui produs omogen (combustibilul reactiv Jet A1), autoritatea contractantă acceptă autocisterne dotate cu 3 până la 7 compartimente, în loc de configurația „min. 5 max 7 compartimente” prevăzută în Caietul de sarcini și Anexa nr. 22?

Răspuns autoritatea contractantă (4 mai 2026, 08:38):

"Buna ziua, Entitatea contractanta accepta autocisterne dotate cu 3-7 compartimente."

CLARIFICAREA 3 - Moneda aplicabilă la executarea contractului

Data întrebării: 30 aprilie 2026, 18:18

Subiectul întrebării: Clarificare privind moneda aplicabilă la executarea contractului în cazul depunerii ofertei în USD

Întrebare formulată de "ANDEZIT" S.R.L.:

Cu referire la Anunțul de participare, pct. 23 - care permite depunerea ofertelor în MDL sau în valută (EUR/USD) - și la Contractul de prestare servicii transport, clauza 3.1 - care prevede că „Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești”, vă rugăm să ne acordați o clarificare privind aplicarea valutei în execuția contractului. Volatilitatea recentă a prețului motorinei pe plan internațional, în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, a generat oscilații semnificative ale costurilor de transport pe parcursul ultimelor luni - costuri care, structural, sunt indexate la prețul în USD al produselor petroliere. Pentru o ofertă fixă pe o perioadă de 7 luni calendaristice, asigurarea unui mecanism de neutralizare a riscului valutar este esențială pentru menținerea predictibilității prețului oferat. În cazul în care ofertantul depune oferta în USD/km, prețul contractului de prestare servicii (clauza 3.1) va fi: (a) convertit în MDL la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei la data semnării contractului și menținut fix în MDL pe toată durata contractului, sau (b) menținut în USD pe toată durata contractului, fiecare factură lunară fiind emisă pe baza tarifului în USD și convertită în MDL la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei valabil la data emiterii facturii (sau la data prestării serviciului)?

Răspuns autoritatea contractantă (4 mai 2026, 08:55):

"Bună ziua, pentru evaluare financiară, ofertele se va converti din valuta în MDL la ziua deschiderii conform cursului BNM. De asemenea este acceptabil: (b) menținut în USD pe toată durata contractului, fiecare factură lunară fiind emisă pe baza tarifului în USD și convertită în MDL la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei valabil la data emiterii facturii (sau la data prestării serviciului)."

Notă: Cele trei clarificări consemnate mai sus sunt înregistrate oficial în Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP) în cadrul procedurii MTender ocds-

b3wdp1-MD-1777027735438 și au caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă pe toată durata procedurii și a contractului ulterior.

Cu deosebită considerație,

Nicolae Buza

Administrator

"ANDEZIT" S.R.L.

Semnătura: _____

(semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)