

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712130520801 (MTender ID)
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de mentenanță echipament condiționare și UPS

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Lotul nr. 1:			
72100000-6	1. Servicii de deservire tehnică - UPS Liebert APM 150 KVA	În conformitate cu Anuntul de participare, anexat la procedura de achiziție	În conformitate cu Anuntul de participare și Anexa la Specificații tehnice (F4.1) din prezenta ofertă	Anexa nr. 1
	2. Servicii de deservire tehnică - Climatizor tip Emerson CRV020, blocuri interne și externe			
	3. Servicii de înlocuire a bateriilor în UPS Liebert APM 150 KVA. Acumulator original CSB HRL 1234W F2 12V/9AH (high-rate longlife)			
	3. Servicii de înlocuire a filtrelor în climatizatorul Emerson CRV020. Air Filter,4" X 32" X 18",Merv8			

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Roman Banaru** În calitate de: **Director**

Ofertantul: SC „Avantcons Grup” SRL

Adresa: **str. Columna, 173, MD2004, mun.Chisinau, RM**