



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C002241-23

Data emiterii: 29 mai 2023

Valabil pînă la: 28 mai 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Grund A 6005 marca "WS-Zink" monocomponent pentru protecție pe bază de răsină epoxidică, marca comercială "W+S", ambalat în recipiente din metal cu capacitatea de 1000 ml., 2.5 L.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52491:2005 pct.5.2.1 tab.1 (ind.1, 2), pct.5.2.5 tab.5 (ind.1-3), pct.5.3, 5.4, 9;
RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"W+S GmbH Lackchemie und Aerosol-Techik", Germania.

Codul țării
DE

SOLICITANT

"LIZARIN" S.R.L., str. Pădurii, 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600011605

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare final Nr.212 din 26.05.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raportului de încercări Nr.38 din 18.04.2023, eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chişinău, or. Durluşti, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr.229/6 din 23.05.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-14930/2022 din 03.08.2022, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gheorghe Asachi, 67 a, mun. Chişinău, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniul nereglementat. Certificare benevolă. Contract de prestări servicii Nr.117/2023 din 06.04.2023.

Seria V № 003558



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Raport de încercări
Nr. 229/6 din 23.05.2023

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

Lizarin SRL, str. Pădurii, 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

OC Certmatcon SRL.

Grund A 6005, marca WS-Zink.

W+S GmbH Lackchemie und Aerosol-Technik, Germania.

Cererea Nr. 229 din 22.05.2023, act de esanționare radiologie

Nr. 212/1 din 15.05.2023, de la OC Certmatcon SRL.

GUȚU Maria –Expert OC Certmatcon SRL.

1,0 kg

229-6

22.05.2023

23.05.2023

GOST 30108-94 pct. 4.2 (anulat)

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Certificare

U=63%, T=19,4 C°

Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266

(CE- nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023);

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135

(CE- nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023).

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN- metoda de încercări GOST 30108-94	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
RA-226 Bq/kg	pct. 4.2	pct. 2.2	-	2.89	1.05
TH-232 Bq/kg			-	3.41	0.97
K-40 Bq/kg			-	87.4	31.6
A _{eff} Bq/kg			≤300	26.5	11.2

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări



Șef CIEC

Chirilov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlleşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПН-7.8-1
		Ediția: 2
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 59 din 25.05.2023	Data: 13.11.19
		Pagina 2 din 2

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabelul

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform GOST R 52491:2005 pct. 5.2	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective
			Grund A 6005 marca „WS- Zink” monocomponent pentru protecție pe bază de rășină epoxidică, m.c. „W+S”
1	2	3	4
Viscozitatea convențională la temperatura (20,0±0,5)°C după VZ-246, s	GOST R 52491:2005 p.5.2.1, tab.1, ind.1 și DN pentru anumită marcă de grund	GOST 8420-74	118,66 ± 1,28
Fracția masică a substanțelor nevolatile, %	GOST R 52491:2005 p.5.2.1, tab.1, ind.2 și DN pentru anumită marcă de grund	SM EN ISO 3251:2014	90,45 ± 0,40
Timpul de uscare pînă la gradul 3 la temperatura (20,0±2)°C, h	GOST R 52491:2005 pct. 5.2.5, tabelul 5, ind 1 max 24	GOST 19007-73	0,25 ± 0,02
Adeziunea, puncte	GOST R 52491:2005 pct. 5.2.5, tab.5, ind.2 max 1	GOST 15140-78 cap.2	1
Rezistența acoperirii la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C, h	GOST R 52491:2005 pct. 5.2.5, tab.5, ind.3 min 24	SM EN ISO 2812-2:2019	Acoperirea este rezistentă la acțiunea statică a apei. După 24 h de încercări aspectul exterior al acoperirii este fără schimbări în comparație cu etalonul

Semnăturile:

Șeful laboratorului LÎ SRL „Aschim CI”


N. Varzari

Executant tehnic

D. Morozova

Expert al OC „CertMatCon”

M. Guțu



*Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL „Aschim CI”.
La solicitarea clientului LÎ SRL „Aschim CI” poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată
(nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).*

2003-MD, mun. Chişinău, or. Durlleşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПИ-7.8
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI	Ediția: 2
	Nr. 59 din 25.05.2023	Data: 13.11.19
		Pagina 1 din 2

Pentru încercări au fost prezentate eșantioanele:

Grund A 6005 marca „WS-Zink” monocomponent pentru protecție pe bază de rășină epoxidică, m.c. „W+S”

în baza actului de prelevare a eșantioanelor al OC „CertMatCon” Nr.212 din 15.05.2023

Producătorul: „W+S GmbH Lackchemie und Aerosol-Technik”, Germania

Solicitantul: „Lizarin” SRL, str. Pădurii 4, mun. Chişinău, Moldova

Data primirii eșantioanelor: 19.05.2023

Incercările s-au început: 19.05.2023

Incercările s-au finalizat: 25.05.2023

Cantitatea:

1 ambalaj x 1,0 L

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: de certificare

conform programului de încercări al OC „CertMatCon” și GOST R 52491:2005 „Lacuri și vopsele utilizate în construcții. Condiții tehnice generale”

1. Denumirea documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:

SM EN ISO 3251:2014 „Lacuri, vopsele și materiale plastice. Determinarea conținutului de substanțe nevolatile”,

SM EN ISO 2812-2:2019 „Vopsele și lacuri. Determinarea rezistenței la lichide. Partea 2: Metoda prin imersiune”,

GOST R 52491:2005 „Lacuri și vopsele utilizate în construcții. Condiții tehnice generale”,

GOST 19007-73 „ЛКМ. Методы определения времени и степени высыхания” (anulat),

GOST 15140-78 „ЛКМ. Методы определения адгезии” (anulat),

GOST 8420-74 „ЛКМ. Методы определения условной вязкости” (anulat).

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului (20±2)°C, umiditatea (65±5)%

3. Caracteristica eșantionului:

Eșantionul a fost prezentat în cutie metalică, 1,0 L.

Termen de valabilitate - 05.2024.

Mostrele sînt sigilate (sig. 002882)

4. Rezultatele încercărilor prezentate în tabel – pagina 2 a raportului



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C002241-23

Data emiterii: 29 mai 2023

Valabil pînă la: 28 mai 2024

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Grund A 6005 marca "WS-Zink" monocomponent pentru protecție pe bază de răsină epoxidică, marca comercială "W+S", ambalat în recipiente din metal cu capacitatea de 1000 ml., 2.5 L.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52491:2005 pct.5.2.1 tab.1 (ind.1, 2), pct.5.2.5 tab.5 (ind.1-3), pct.5.3, 5.4, 9; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"W+S GmbH Lackchemie und Aerosol-Technik", Germania.

Codul țării
DE

SOLICITANT

"LIZARIN" S.R.L., str. Pădurii, 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600011605

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare final Nr.212 din 26.05.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4., MD 2023; Raportului de încercări Nr.38 din 18.04.2023, eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chişinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr.229/6 din 23.05.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-14930/2022 din 03.08.2022, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gheorghe Asachi, 67 a, mun. Chişinău, MD 2028.


INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniul nereglementat. Certificare benevolă. Contract de prestări servicii Nr.117/2023 din 06.04.2023.

Seria V № 003558



Conducător OC



PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

