

SERTİFİKA
CERTIFICATE

2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan
Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik Ek VIII'e Göre
According to 2000/14/EC Noise emission in the environment by equipment for use outdoors Annex VIII

TAM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
FULL QUALITY ASSURANCE SYSTEM

No : NED.190729-6494.01

Üretici
Manufacturer

: ALİMAR MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş.

Adres
Address

: ORG.SAN.BÖLG.1.CADDE NO:18 ALTIEYLÜL BALIKESİR

Teçhizat Adı
Equipment Name

: GÜÇ JENERATÖRLERİ (<400 kW)

Tip/Model
Type/Model

: Ek-1'e bakınız

Suztest Uygunluk Değerlendirme A.Ş., yukarıda belirtilen teçhizatların üreticisinin, 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik EK VIII'de belirtilen şartlara uygun bir Kalite Sistemini uyguladığını onaylar.


Suztest Uygunluk Değerlendirme A.Ş., hereby confirms, that the manufacturer of the above mentioned equipment has introduced and applied the quality system, that satisfies the requirements of Annex VIII of Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors.

Sertifika sahibi kuruluş tetkik edilen kalite yönetim sistemi kapsamında üretimini gerçekleştirdiği teçhizatlara CE işareti ile birlikte 2195 onaylanmış kuruluş tanıtıcı numarasını, şartları karşılamayı sürdürdüğünü ve SZUTEST tarafından periyodik olarak denetime tabii tutulduğu sürece ilıstirmeye yetkilidir.

Certificate owner can affix CE marking and the notified body number 2195 on the equipment produced in the scope of the audited quality management system as long as the requirements and conditions are met and periodic audits are performed by SZUTEST.

Bu sertifika, Onaylanmış Kuruluş tarafından verilen alakalı başka bir belge için alternatif değildir.
The Certificate is not a substitute for a relevant document issued by Notified Body.

Yayın Tarihi : 29.07.2019
Issue DateGeçerlilik Tarihi : 29.07.2022
Expiry Date


Erdiñ YILDİRIM
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Responsible

EK-1:
ANNEX-1:

JEN. MODEL (XX = Alternator Kodu)	MÜSAADE EDİLEN SES GÜCÜ	JEN. MODEL (XX = Alternator Kodu)	MÜSAADE EDİLEN SES GÜCÜ
ALMANXX 8	96,8	ALMBDXX 17	96,1
ALMANXX 10	96,9	ALMBDXX 22	96,2
ALMANXX 15	96,1	ALMBDXX 33	96,4
ALMARXX 17,5	96,1	ALMBDXX 44	96,5
ALMARXX 22	96,2	ALMBDXX 50	96,6
ALMARXX 28	96,4	ALMBDXX 55	96,6
ALMARXX 40	96,5	ALMBDXX 70	96,7
ALMARXX 45	96,6	ALMBDXX 88	96,8
ALMARXX 50	96,6	ALMBDXX 110	96,9
ALMARXX 62	96,7	ALMBDXX 150	97,1
ALMARXX 75	96,8	ALMBDXX 165	97,1
ALMARXX 82	96,8	ALMBDXX 220	97,2
ALMARXX 110	96,9	ALMBDXX 250	97,3
ALMALXX 55	96,6	ALMBDXX 275	97,3
ALMALXX 75	96,8	ALMBDXX 330	97,4
ALMALXX 82	96,8	ALMBDXX 385	97,5
ALMALXX 110	96,9	ALMBSXX 13	96,0
ALMALXX 150	97,1	ALMDZXX 33	96,4
ALMALXX 175	97,1	ALMDZXX 45	96,6
ALMALXX 220	97,2	ALMDZXX 52	96,6
ALMALXX 275	97,3	ALMDZXX 66	96,7
ALMALXX 300	97,4	ALMDZXX 73	96,8
ALMALXX 330	97,4	ALMDZXX 80	96,8
ALMCUXX 28	96,4	ALMDZXX 114	97,0
ALMCUXX 38	96,5	ALMDZXX 150	97,1
ALMCUXX 44	96,5	ALMDZXX 90	96,9
ALMCUXX 55	96,6	ALMDZXX 110	96,9
ALMCUXX 66	96,7	ALMDZXX 150	97,1
ALMCUXX 110	96,9	ALMDZXX 168	97,1
ALMCUXX 150	97,1	ALMDZXX 200	97,2
ALMCUXX 175	97,1	ALMHNXX 2,4	96,3
ALMCUXX 220	97,2	ALMHNXX 3,2	96,4
ALMCUXX 330	97,4	ALMHNXX 4	96,5
ALMCUXX 350	97,4	ALMHNXX 5,5	96,6
ALMVLXX 415	97,5	ALMYCXX 400	97,5
ALMVLXX 450	97,6	ALMYCXX 440	97,6



ALMDZXX 225	97,3	ALMHNXX 7,5	96,8
ALMDZXX 275	97,3	ALMHNXX 8	96,8
ALMDZXX 275	97,3	ALMHNXX 12	97,0
ALMDZXX 330	97,4	ALMHNXX 15	97,1
ALMDZXX 385	97,5	ALMMHXX 3	96,4
ALMFPXX 33	96,4	ALMMHXX 5	96,6
ALMFPXX 44	96,5	ALMMHXX 7	96,7
ALMFPXX 55	96,6	ALMMHXX 8	96,8
ALMFPXX 66	96,7	ALMMHXX 11	95,9
ALMFPXX 82	96,8	ALMMHXX 16	96,1
ALMFPXX 88	96,8	ALMMHXX 23	96,3
ALMFPXX 110	96,9	ALMMHXX 35	96,4
ALMFPXX 132	97,0	ALMMHXX 45	96,6
ALMFPXX 145	97,1	ALMMHXX 52	96,6
ALMFPXX 165	97,1	ALMSCXX 275	97,3
ALMFPXX 175	97,1	ALMSCXX 300	97,4
ALMFPXX 185	97,2	ALMSCXX 330	97,4
ALMFPXX 225	97,3	ALMSCXX 360	97,5
ALMFPXX 275	97,3	ALMSDXX 70	96,7
ALMFPXX 300	97,4	ALMSDXX 80	96,8
ALMFPXX 330	97,4	ALMSDXX 100	96,9
ALMFPXX 385	97,5	ALMSDXX 150	97,1
ALMMHXX 52	96,6	ALMSDXX 200	97,2
ALMMHXX 66	96,7	ALMSDXX 210	97,2
ALMMHXX 66	96,7	ALMSDXX 230	97,3
ALMMHXX 77	96,8	ALMSDXX 265	97,3
ALMMHXX 105	96,9	ALMSDXX 275	97,3
ALMPEXX 10	96,9	ALMSDXX 300	97,4
ALMPEXX 15	96,1	ALMSDXX 330	97,4
ALMPEXX 17	96,1	ALMSDXX 350	97,4
ALMPEXX 22	96,2	ALMSDXX 350	97,4
ALMPEXX 33	96,4	ALMSDXX 360	97,5
ALMPEXX 50	96,6	ALMVLXX 94	96,9
ALMPEXX 66	96,7	ALMVLXX 110	96,9
ALMPEXX 71	96,8	ALMVLXX 150	97,1
ALMPEXX 88	96,8	ALMVLXX 165	97,1
ALMPEXX 110	96,9	ALMVLXX 200	97,2
ALMPEXX 150	97,1	ALMVLXX 220	97,2
ALMPEXX 165	97,1	ALMVLXX 275	97,3
ALMPEXX 200	97,2	ALMVLXX 330	97,4
ALMPEXX 220	97,2	ALMVLXX 385	97,5
ALMPEXX 250	97,3	ALMYVXX 33	96,4
ALMPEXX 275	97,3	ALMYVXX 44	96,5
ALMPEXX 300	97,4	ALMYVXX 75	96,8
ALMPEXX 330	97,4	ALMYVXX 110	96,9
ALMYCXX 110	96,9	ALMYCXX 72	96,8
ALMYCXX 150	97,1	ALMYCXX 200	97,2
ALMYCXX 165	97,1	ALMYCXX 210	97,2
ALMALXX 400	97,5	ALMYCXX 300	97,4
ALMALXX 440	97,5	ALMBDXX 440	97,5
ALMCUXX 400	97,5	ALMDZXX 400	97,5
ALMFPXX 450	97,6	ALMDZXX 440	97,5
ALMSCXX 400	97,5	ALMSCXX 450	97,6
ALMPEXX 450	97,6	ALMPEXX 400	97,5
ALMSDXX 400	97,5	ALMSDXX 440	97,5