

Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1655964592024** din **23/06/2022**

Obiectul achiziției: **Stații de acumulare și preepurare a apelor uzate**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Stații de acumulare și preepurare a apelor uzate	Separator de hidrocarburi și materii solide, debit 50 l/sec, dotat cu camera pentru acumulare a materiilor în suspensie, filtru coalescent și filtru poliuretanic cu umplutura de carbune activ. Corpul instalației fabricat din poliesteri armati cu fibra de sticla. Dotari suplimentare: doua seturi de filtre poliuretactice cu umplutura de carbune activ – de rezerva la depozit.	Ucraina	LCC Tenki	1) Prelucrarea biologica anaeroba si aeroba (fara consum de energie electrica) 2) Retinerea produselor petroliere prin metoda carbunelui activat. 3) Rezistenta la substante nocive din interiorul separatorului. 4) Ventilare naturala 5) Regim de lucru 24/24 6) Vidanjarea fara necesitatea deschiderii constructiei existente din beton 7) Latimea instalatiei nu mai mare de 1,3m (conform constructiei existente) 8) Termoizolarea totala a separatorului 9) Rezistenta la temperaturi mai jos de -25°C 10) Perioada de deservire fara interventie nu mai putin de 2-6 luni 11) Rezistenta la efecte seismice 12) Rezistenta la compresiunile pamantului 13) Calitatea apei deversata in sistemul public de canalizare sa nu depaseasca CMA (stabilite de legislatie)	1) Prelucrarea biologica anaeroba (fara consum de energie electrica) 2) Retinerea produselor petroliere prin metoda carbunelui activat si filtrelor coalescente 3) Rezistenta la substante nocive din interiorul separatorului. 4) Ventilare naturala 5) Regim de lucru 24/24 6) Vidanjarea fara necesitatea deschiderii constructiei existente din beton 7) Latimea instalatiei nu mai mare de 1,3m (conform constructiei existente) 8) Termoizolarea totala a separatorului nu este necesara in constructivul oferat. 9) Rezistenta la temperaturi mai jos de -25°C 10) Perioada de deservire fara interventie nu mai putin de 2-6 luni	

				14) Capacitatea de autoreglare	11) Rezistenta la efecte seismice 12) Rezistenta la compesiunile pamantului 13) Calitatea apei deversata in sistemul public de canalizare nu va depasi CMA (stabilite de legislatie) 14) Capacitatea de autoreglare	
TOTAL						

Semnat:  21.07.2022; Numele, Prenumele: Grigorov Anatolie În calitate de: director comercial
Ofertantul: Vamora Grup SRL Adresa: Chisinau, bd. Moscovei, 15/2, of.26

