

Aprobat:
Directorul IMSP Spitalul Raional Edinet

Gutu Anatol

“ ” 2021

Borderoul Nr. 3
CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP SR Edinet**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP SR Edinet**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de montare a gazelor medicale Chirurgie, IMSP SR Edinet, or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		I. Lucrari tehnice		
1	IC31A	Teava din cupru, avind diametrul de 15,0 mm (Teava medicala de O2 Cupru (conform SR EN13485 si instalare conform ISO 7396-1)) //// Electrode exclus	m	80,00
2	IC31A	Teava din cupru, avind diametrul de 12,0 mm (Teava medicala de O2 Cupru (conform SR EN13485 si instalare conform ISO 7396-1)) //// Electrode exclus	m	84,00
3	pretul ofertat	Etichete pentru traseul de gaze (Cu inscriptia Oxigen si directia de livrare. Lipite pe teava.)	buc	50,00
4	IC34A	Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul de 15,0 mm (Grosimea 1mm) //// Electrode exclus	buc	10,00
5	IC34A	Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul de 12,0 mm (Grosimea 1mm) //// Electrode exclus	buc	25,00
6	IC34H	Piese de legatura (Teu egal) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul de 15,0 mm (Grosimea 1mm) //// Electrode exclus	buc	15,00

1	2	3	4	5
7	IC34H	Piese de legatura (Teu egal) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul de 12,0 mm (Grosimea 1mm) /// Electrod exclus	buc	25,00
8	IC53B	Olandez cu conexiune la Cu, avind diametrul de 15,0 mm (Garnitura de plastic rezistenta la presiuni inalte.)	buc	4,00
9	IC34A	Piese de legatura (Mufa redusa) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul de 15,0/12,0 mm /// Electrod exclus	buc	20,00
10	ID11A	Robinet de inox, pentru instalatii de gaze, avind diametrul 15,0 mm (Robinet din INOX AISI 316 la traseul de Oxigen. Cu bila si trecere deschisa, cu capete de sudare la teava de cupru. Sistem blocare la deschidere/inchidere.)	buc	2,00
11	IC40A	Coliere de otel cu cauciuc (Coliere pentru teava de D12-D15 cu prezon si diblu. Culoarea Cuprului.)	buc	100,00
12	pretul oferat	Electrod de argintaliu argint 30%	buc	22,00
13	RpIE06A	Curatare teava cu gaze speciale (Conform standartului ISO 7396)	m2	164,00
14	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	164,00
		2. Lucrari de montaj		
15	11-06-001-01	Montare cutie de distributie O2 cu manometru si control pentru oxigen conforma cu ISO 7396-1 (Cutie din metal vopsita electrostatic sau din Inox (instalare pe perete). Dotata cu lacat si cheie pt blocarea accesului. Fereastră pentru monitorizarea manometrelor. Dotata cu: sistem de alarma pentru presiune joasa si inalta; senzor de presiune, Robinet pentru inchidere fortuita.) /// Electrod exclus	buc	1,00
16	IC39A	Montare sistemului complet de accesorii pentru oxigenare (Include: Conector standard DIN pentru oxigen cu inscriptia Oxigen / Debitmetru 0-15 lpm / Umidificator min 200cl, autoclavabil, cu filet metalic pt conectare la debitmetru)	buc	19,00

1	2	3	4	5
17	IC39A	Montare prize de oxigen Standard DIN (Include: Priza integral metalica, formata din baza si element terminal, pentru oxigen. / Carcasa din plastic pentru montaj extern cu capac. (pe capac sa fie inscriptia "Oxigen"))	buc	19,00
		3. Utilaj		
18	pretul ofertat	Cutie de distributie O2 cu manometru si control pentru oxigen conforma cu ISO 7396-1	buc	1,00
19	pretul ofertat	Sistem complet de accesorii pentru oxigenare (Include: Conector standard DIN pentru oxigen cu inscriptia Oxigen / Debitmetru 0-15 lpm / Umidificator min 200cl, autoclavabil, cu filet metalic pt conectare la debitmetru)	buc	19,00
20	pretul ofertat	Prize de oxigen Standard DIN (Include: Priza integral metalica, formata din baza si element terminal, pentru oxigen. / Carcasa din plastic pentru montaj extern cu capac. (pe capac sa fie inscriptia "Oxigen"))	buc	19,00

In caz ca apar suspiciuni (pret, calitate etc) referitor la un produs grupul de lucru isi rezerva dreptul sa verifice suplimentar caracteristicile materialului indicat.

La solicitarea grupului de lucru se vor prezenta timp de 3 zile fisa tehnica a produsului indicat, specificatia tehnica F 4.1 si certificatele de conformitate/iso.

Daca pretul este anormal de scazut se vor aduce dovezi in forma de facturi sau conturi de plata actuale.

Membrii comisiei:

Numele, Prenumele

Nistor Ion
 Suta Anelolie
 Tatine Vladimir
 Balan Elinaile
 Crenguț Maria
 Muri Rodica

Semnatura

