

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1652769620403 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635750816875						
Obiectul achiziției: "Cazane electrice pentru prepararea hranei, tigăi electrice, camere frigorifice, frigider și mașini de spălat - repetat"						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1: Pompă de circulație						
	PumpMan STAR40/10 F	China	ZHEJIANG TAIFU PUMP CO.,LTD.	Motor cu rotor umed; U – 220-250 V, 50 Hz; Q min.–9 m3/h la înălțimea minim 6m; Ø – 40 mm (1½"), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 250 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Inclusiv livrarea la destinatar.	Motor cu rotor umed; U – 220-250 V, 50 Hz; Q.–11.5 m3/h la înălțimea minim 6m; Ø – 40 mm (1½"), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 220 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Inclusiv livrarea la destinatar.	PPP11093D:2 017 EN16297-1:2012 EN16297-2:2012 EN16297-3:2012
Lot nr. 2: Pompă de circulație						
	PumpMan STAR65/15 F	China	ZHEJIANG TAIFU PUMP CO.,LTD.	Motor cu rotor uscat; U – 220-250 V, 50 Hz; Q min.–15 m3/h la înălțimea minim 12m; Ø – 40 mm (1½"), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 250 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Inclusiv livrarea la destinatar.	Motor cu rotor umed; U – 220-250 V, 50 Hz; Q – 22 m3/h la înălțimea minim 12m; Ø – 65 mm (2½"), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 340 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Inclusiv livrarea la destinatar.	PPP11093D:2 017 EN16297-1:2012 EN16297-2:2012 EN16297-3:2012
Lot nr. 3: Cazan pe combustibil solid						
	"ALTEP" KT-2E-75 kW (DUO Plus)	Ucraina	OOO ALTEP.KOM	Confecționat din oțel minim 6 mm grosimea; Puterea termică: minim 75 kW; Suprafața de încălzire: minim 750 m2; Tipul de combustibil: lemne și cărbune (antracit AM 13-25 mm); Alimentarea cu combustibil: manual;	Confecționat din oțel 6 mm grosimea; Puterea termică: 75 kW; Suprafața de încălzire: 750 m2; Tipul de combustibil: lemne și cărbune (antracit AM 13-25 mm); Alimentarea cu combustibil: manual;	Tip CE, modul D

				Dotat cu grilă din fontă în camera de ardere a combustibilului cu posibilitatea înlocuirii; Echipat cu ventilator pentru o aprindere mai ușoară și rapidă a combustibilului solid; Inclusiv livrarea la destinatar.	Dotat cu grilă din oțel cu apă în camera de ardere a combustibilului cu durata de viață egală cu cea a corpului cazanului; Echipat cu panou de comandă și ventilator pentru o aprindere mai ușoară și rapidă a combustibilului solid; Inclusiv livrarea la destinatar.	
Lot nr. 4: Boiler indirect cu 2 serpentine demontabile						
	SGW(S)B TOWER BIWAL	Polonia	Galmet SP.z.o.o	Volum: 900 – 1100 litri; Suprafața serpentinei 1 minim 2 m2; Suprafața serpentinei 2 minim 1 m2; Materialul serpentine: oțel inoxidabil sau cupru; În complet cu anod de magneziu învelișul interior al boilerului emailat; Izolația exterioară a boilerului grosimea minim 50 mm; Presiunea minimă de lucru: 6 bar; Cu supapă de siguranță și indicator de temperatură; Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conectat la o centrală termică. Inclusiv livrarea la destinatar.	Volum: 992 litri; Suprafața serpentinei 1 - 2.7 m2; Suprafața serpentinei 2 – 1.5 m2; Materialul serpentine: oțel; În complet cu anod de magneziu învelișul interior al boilerului emailat; Izolația exterioară a boilerului grosimea 70 mm; Presiunea maximă de lucru: 10 bar; Cu supapă de siguranță și indicator de temperatură; Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conectat la o centrală termică. Inclusiv livrarea la destinatar.	(PED): 2014/68/UE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mereacre Andrei În calitate de: Director Ofertantul: SRL AM Sisteme Adresa: Str.Ștefan cel Mare 1A Or. Srășeni