

CLARIFICARE

În documentația de atribuire publicată, Caietul de sarcini, documentul:

- cs 2.1.4 și
- cs 2.1.4.1., pozițiile 216, 224, 232 și 305 ,

Simbol norme și cod resurse CE05A,

se completează cu următoarele caracteristici:

„Învelitoarea acoperișului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fălțuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250g/m², culoarea (RAL) conform paletar, mat. Ca exemplu poate fi propusă tabla marca „Wetterbest” (Wetterbest — Faltz); tabla “Greencoat”, producător SAAB”, tabla de la producătorul „Rheinzink”.

Numele, prenumele	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
Cojocaru Vladimir	Președinte	
Lungu Daniela	Secretar	
Zarișniuc Olga	Membru	
Frunza Roman	Membru	
Iosob Ecaterina	Membru	