

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1738323957987** din **31.01.2025**

Obiectul achiziției: ***Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor***

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor				Caracteristicile tehnice/ cerințele Verificări primare •Stare generale unitate interna •Stare generala unitate externa •Instalare conforma cu specificațiile producătorului •Alimentare la sursa de tensiune •Funcționalitatea telecomenzii sau a interfeței de comanda •Temperatura recomandata de functionare interior/exterior •Pierderi vizibile de agent frigorific •Stare sistem filtrare unitate interna	Conform specificatiei tehnice solicitata de catre autoritatea contractanta	

			•Stare sistem drenaj condens •Stare traseu și izolație frigorifică •Stare elemente fixare - console unitate externa Proceduri standard profilaxie/mentenanta •Curățare filtre unitate intern –curățat de praf –curățat cu soluție anti bacterii –degresat –antibacterian •Curățare evaporator unitate interna •Curățare carcasa unitate interna •Curățare condensator unitate externa •Curățare carcasa unitate externa •Tensiune electrica •Amperaj compresor •Fazaj compresor •Verificare conexiuni electrice •Verificare presiune aspirație •Verificare și curățare electroventilator unitate interna, daca este cazul •Verificare și curățare electroventilator unitate externa, daca este cazul Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată); <i>Conform Listei de climatizatoare din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare</i> NOTĂ: 1. Daca in urma verificărilor efectuate se constata stări care pot fi corectate prin curățare, igienizare si operațiuni mecanice (strângere, lărgire,		
--	--	--	---	--	--

				repoziționare etc), acestea vor fi efectuate de către echipa tehnică în faza proceduri standard profilaxie/mentenanță. 2. Dacă în urma verificărilor efectuate se constată că defecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenanță, echipa tehnică a operatorului economic va prezenta obligatoriu acte de constatare tehnică pentru fiecare UNITATE de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare, REINSTALARE cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: 05.02.2025 Numele, Prenumele: Cotorobai Violeta În calitate de: director

Ofertantul: „Proaer Concept” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Constructorilor 84