

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21078469 din 13 apr 2023
Obiectul achiziției: Contoare de apă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Contoare de apă	CPR-RP	Italia	BMeters	Conform caietului de sarcini	Contor apă rece cu cadran umed role protejate CPR-RP, DN 15, Qn 2,5 m³/h, MID R100-H/V cu garnituri în complet 1) Lungime: 110 mm; 2) Tip racord: cu filet; 3) Presiunea nominală: PN 16; 4) Clasa de temperatură: contor de apă rece T30, T50; 5) Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0 - D0; 6) Clasa de pierdere de presiune: ΔP 63; 7) Cu protecție împotriva falsificării indicațiilor contorului sub acțiunea magneților permanenți din exterior.	
Set montare DN15 (pentru contor de apă rece) format din: - două garnituri de cauciuc sau fibră - două piulițe - două nipluri	Set montare DN 15	Italia	BMeters	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	

Semnătura
Ofertant



Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe**
Adresa: **Chișinău, Eminescu, 66**

În calitate de: **director**