

Specificații tehnice Anexa 22

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b2wdp1-MD-1709210143599 (21180309)							
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor de tip „split”</i>							
Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
2	3	4	5	6	7		8
Servicii							

<p>Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor de tip split</p>	<p>Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor de tip split</p>			<p>Conform Anexei nr.1 a Caietului de sarcini</p>	<p>1.Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice. 2.Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului în regimurile de încălzire și răcire. 3.Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 4.Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor. 5.Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. 6.Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 7.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 8.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 9.Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer. 10.Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior. 11.Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri. 12.Verificarea funcționării sistemului de drenare. 13.Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor. 14.Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență. 15.Verificarea tensiunii electrice. 16.Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 17. Diagnostica blocurilor electronice. 18.Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate. 19.Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.</p> <p>Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua odată pe an, în lunile aprilie- uniei. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, va oferim garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, va oferim un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite. Dacă, după efectuarea cerințelor din punctele 2 și 3 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua.Actul de diagnostica va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi de 460 lei. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor. Lucrările de reparație si alimentare cu freon, se vor efectua dupa necesitate si vor fi achitate adaugator.Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor este de 15 zile lucratoare, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.</p> <p>În prețul Ofertei sunt incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturului, a alpiniștilor și a serviciilor de transport.</p> <p>Prețul identificării, lichidării scurgerii și alimentării cu agent frigorific este de 680 MDL/1 buc; Prețul agentului frigorific (R22, R407C, R410A) este de 980 MDL/1 kg. Prețul demontării aparatului de condiționare a aerului este de 780 MDL/ 1 buc; Prețul montării aparatului de condiționare a aerului, inclusiv materialele necesare pentru traseu frigorific standard (pna la 3m) este de 3400.00 MDL/ 1 buc; Pretul pentru 1 metru suplimentar de traseu este de 310 MDL/1m. Servicii de transport (în caz de reparație a climatizatorului) -3,00 MDL /1 km</p>	
---	---	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chiținău, str. Ștefan Neaga 66