

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ocds-b3wdp1-MD-1686206553269__din_08/06/2023_

Obiectul achiziției: **Deservirea aparatelor cu aer condiționat pentru anul 2023**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lotul 1					
Deservirea aparatelor de aer condiționat în luna iunie, septembrie 2023 inclusiv incarcarea cu freon				1. Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; 2. Curățirea filtrelor evaporatorului; 3. Curățirea evaporatorului blocului interior; 4. Curățirea ventilatorului blocului interior; 5. Verificarea etansărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensator); 6. Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; 7. Testarea blocului de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control;	- Curățirea filtrului evaporatorului; - Curățirea evaporatorului blocului interior; - Curățirea ventilatorului blocului interior/exterior; - Curățirea condensatorului de praf și murdărie; - Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensator) - Curățirea blocului inferior; - Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; - Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; - Diagnosticarea termofizică a climatizatorului;

				8. Diagnostica termofizică a climatizatorului; 9. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului, verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizatorului; 10. Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizatorului; 11. Curățirea blocului extern de impurități; 12. Curățirea blocului intern de impurități; 13. Lubrifierea elementelor mobile	- Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizatorului; - Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; - Lubrifierea elementelor mobile; - Încărcarea cu freon
TOTAL					

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: Moloșag Eugeniu În calitate de: Manager vânări

Ofertantul: __Amber Moldovanu SRL__ Adresa: _m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68_