

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : ocde-b3wdp1-MD-1570537934320 din 8.10.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
	Lotul 1						
3112200 0-7	Generator electric de tip închis cu carcasă	GNT 330	TURCIA	GENPOWER	Putere maximă: min. 330 kVa; Putere maximă: min. 260 kW; Putere maximă: min. 470 A; Putere nominală: min. 300 kVa; Putere nominală: min. 240 kW; Putere nominală: min. 430 A; Capacitatea rezervorului: min. 300 litri; Combustibil: Diesel; Răcire: lichidă; Tensiunea: 230/400 V; Frecvența: 50 Hz; Turații motor: min. 1400 rotații; Clasa de protecție IP23; Cu pornire automată (ATS); Variațiile în tensiune – maxim ± 1%;	Putere maximă: 330 kVa; Putere maximă: 264 kW; Putere maximă: 502 A; Putere nominală: 300 kVa; Putere nominală: 240 kW; Putere nominală: 455 A; Capacitatea rezervorului: 600 litri; Combustibil: Diesel; Răcire: lichidă; Tensiunea: 231/400 V; Frecvența: 50 Hz; Turații motor: 1500 rotații; Clasa de protecție IP23; Cu pornire automată (ATS); Variațiile în tensiune – ± 0,5%;	Produs în conformitate cu standardele: ISO 8528 și ISO 3046;

					Timpul de lucru în regim de suprasarcină la 110% –minim o oră; Să fie dotat cu încălzitor pentru pornirea ușoară pe timp de iarnă; Garanție minim: 24 luni cu ulterioara testare pe durata garanției; Toate accesoriile necesare pentru bună funcționare să fie incluse în preț: ulei de lubrifiere, antigel, baterii, cabluri, filtru ulei, filtru combustibil etc.; Toate materiale necesare pentru montare să fie incluse în preț (construcția platformei pentru generator, livrarea, montarea, programarea, instalarea panoului ATS, conectări la panouri electrice și pozarea cablurilor prin cablu canal sau tub gofrat, (distanța de la stația de transformare ~ 7 m);	Timpul de lucru în regim de suprasarcină la 110% –minim o oră; Să fie dotat cu încălzitor pentru pornirea ușoară pe timp de iarnă; Garanție minim: 24 luni cu ulterioara testare pe durata garanției; Toate accesoriile necesare pentru bună funcționare să fie incluse în preț: ulei de lubrifiere, antigel, baterii, cabluri, filtru ulei, filtru combustibil etc.; Toate materiale necesare pentru montare să fie incluse în preț (construcția platformei pentru generator, livrarea, montarea, programarea, instalarea panoului ATS, conectări la panouri electrice și pozarea cablurilor prin cablu canal sau tub gofrat, (distanța de la stația de transformare ~ 7 m);	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Mihalachi Alexandru** În calitate de: Director Executiv
Ofertantul: **SC „PROMO SOLUTII” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207.**