

«Утверждаю»

Главный инженер

ООО «Молдоваатрансгаз»

Байдауз И.Е.

« » 2021г

Техническое задание

1. Наименование оборудования: Оборудование для электроснабжения.
2. Назначение оборудования: Обеспечение бесперебойного электроснабжения ГИС.
3. Основные параметры и характеристики.

№	Наименование параметров	Характеристики
1.	Генератор дизельный	<p>1. Основные характеристики Тип электростанции: дизель. Число фаз: трехфазный (380/220Вольт).</p> <p>2. Двигатель и топливо: Двигатель: 4-х тактный Топливо: дизель Объем двигателя: 3,5-4 л Число Цилиндров: 4 Число тактов: 4 Тип охлаждения: жидкостное Время автономной работы: не менее 8ч</p> <p>3. Генератор Активная мощность: 37,5KVA; Полная мощность: 30 kWt;</p> <p>4. Конструкция и особенности: 1. Звукоизоляционный и атмосферостойкий навес. 2. Интеллектуальная панель управления со светодиодным дисплеем. 3. Регулятор скорости. 4. Электростартер и зарядное устройство 24В. 5. Бак охлаждающей жидкости . 6. Высокоэффективный глушитель . 7. Выхлопной патрубков. 8. Аккумуляторная батарея . 9. Стальная рама против вибрации. 10. Безщеточный, самовозбуждение . 11. Стандартный воздушный фильтр, масляный фильтр, топливный фильтр. 12. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.</p>

2. Требования к гарантии: Гарантия не менее 24 мес.

/ Гл. Энергетик ООО «МТГ»


Обадэ В.А.