

Cegoltar SRL

adresa completă **Or.Chisinau, str. Petricani 21/8**

tel, fax, e-mail **022-27-37-82, fax. 022-27-35-82**cegoltar@inbox.ru

OFERTA TEHNICĂ

Către: SA "RED-Nord" Moldova, 3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

Achiziția Separatoare cu sigurante tripolare de exterior CUT-OUT

Baza:

Parametru	Valoare	Ofertat
Tensiunea nominală a rețelei, kV	10	15
Tensiunea maximă de serviciu	>12	17.5
Curentul nominal, A	200	200
Frecvența, Hz	50	50
Curentul de scurtcircuit, kA	10	10
Lungimea liniei de fugă, mm	>210	525
Tensiunea de testare cu impuls de tip fulger, kV	75	75
Tensiunea de testare la frecvență industrială, kV	42	42

Tubul portafuzibil

Parametru	Valoare	Ofertat
Tensiunea nominală a rețelei, kV	10	15
Tensiunea maximă de serviciu	>12	17.5
Curentul nominal, A	100	200
Frecvența, Hz	50	50
Curentul de scurtcircuit, kA	10	10

Siguranța fuzibilă

Parametru	Valoare	Ofertat
Tensiunea nominală a rețelei, kV	10	15
Tensiunea maximă de serviciu	>12	17.5
Curentul nominal, A	100	100
Lungimea fuzibilului, mm	584	50
Caracteristica	K	10
Curentul nominal, A	31.5	30
	20	20
	16	15
	10	10