


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21603838 din 15.04.2026

Obiectul de achiziției: **Materiale electrice pentru domeniul IT (Suplimentar)**

NR.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4
LOT 4	<p>Cablu ignifug</p> <p>FireKab JE-HH...Bd FE180 PH120 1x2x0,8mm (500m)</p>  <p>EN 50200</p>	Conform caietului de sarcini	<p>Cablu ignifug, fără halogeni, cu nivel sporit de siguranță, care nu propagă arderea, cu degajare redusă și controlată de fum și gaze, cu toxicitate scăzută și activitate corozivă redusă. Interval de temperatură: -30...+70°C.</p> <p>Datorită stratului dublu de protecție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bandă din poliester (pentru rezistență dielectrică); • bandă din fibră de sticlă (pentru rezistență la foc); <p>Cablul poate funcționa în condiții de incendiu (până la temperatura de 750°C și în flacără deschisă) și, în regim staționar, este capabil să asigure funcționalitatea timp de 180 de minute (FE180).</p> <p>Cablul îndeplinește parametrii de rezistență la foc conform clasei PH120 (rezistență la solicitări mecanice de impact timp de 120 de minute), conform standardului EN 50200, menținând funcționalitatea sistemelor de cabluri în incendiu la temperaturi de până la 750°C timp de cel puțin 30 de minute (E30).</p> <p>Rezistența conductorului la t +20°C: 73,2 Ω/km.</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Corobco S. În calitate de: Șef Secția Vânzări

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65