

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1731670342897(21311586)</i>
Obiectul achiziției: <i>Servicii de instalare de echipamente de protecție împotriva incendiilor. Școala Profesională Ungheni</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Centrală detecție incendiu adresabilă	DHI-HY-1025	China	Dahua	(Parametrii tehnici conform Tabelului 1)	Panou Adresabil Antiincendiu, 2 loop, thermal printer, LCD-4.3'', Baterie: 2x 12V/5Ah, DC12~48V, IP30 EN54-2, EN54-4	ISO/IEC 27001:2013 ISO 9001:2015
Indicator led Ieșire	Indicator led EXIT	China	-/-	(Parametrii tehnici conform Tabelului 2)	Indicator led Ieșire 220V	
Modul de releu adresabil	DHI-HY-1410	China	Dahua	(Parametrii tehnici conform Tabelului 3)	Modul I/O adresabil, 24V DC, Distanța de comunicare: 1500 m, Interval de adrese: 1-254, 90×90×37 mm, Culoare: Alb	
Detector adresabil de fum cu bază	DHI-HY-1301	China	Dahua	(Parametrii tehnici conform Tabelului 4)	Detector de fum adresabil, cu doua fire, nepolar, 24V DC, Interval de adrese: 1-254, Distanța: 1500 m	

Detector adresabil de căldură cu bază	DHI-HY-1310	China	Dahua	(Parametrii tehnici conform Tabelului 5)	Detector de caldura adresabil, Doua fire, fara polaritate, 24V DC, Interval de adrese: 1-254, Distanta: 1 500 m
Detector manual de incendiu adresabil	DHI-HY-1200	China	Dahua	(Parametrii tehnici conform Tabelului 6)	Punct de apel manual adresabil, Distanta: 1500m, DC24V, 90×90×44 mm, Culoare: Rosu
Dispozitiv de semnalizare adresabil	DHI-HY-1500	China	Dahua	(Parametrii tehnici conform Tabelului 7)	Strobe sonor adresabil, DC24V, Interval de adrese: 1-254, 75 dB-115 dB, 1.5Hz-2.0Hz, Distanta de comunicare: 1500 m, 125×80×40 mm
Dulap metalic	ИІМІІ-1-0	-//-	-//-	(Parametrii tehnici conform Tabelului 8)	ИІМІІ-1-0 400 x 300 x 150 мм IP66
Acumulator 12.0V 7ah	B.B. HR5.5-12	China	Baterie	(Parametrii tehnici conform Tabelului 9)	12.0V 7ah
Acumulator 12.0V 18 ah	UL18-12	China	Ultracell	(Parametrii tehnici conform Tabelului 10)	12.0V 18 ah
GSM Semnalizare	Datalarm	Moldova	Infoexpres	(Parametrii tehnici conform Tabelului 11)	Sistemul de alarmă GSM este conceput pentru monitorizarea, gestionarea și notificarea de la distanță a stării unui obiect staționar (apartament, cabană, garaj etc.) folosind un telefon mobil sau un computer folosind o rețea celulară. Tensiune de alimentare: +10 V...+15 V
Protejarea detectoarelor de incendiu și sirenelor împotriva deteriorării mecanice	-//-	-//-	-//-	(Parametrii tehnici conform Tabelului 12)	-//-

Releu intermediar 12v	-//-	-//-	-//-	(Parametrii tehnici conform Tabelului 13)	12v
Sursă de alimentare de rezervă	HD-PB0301-P	China	HD	(Parametrii tehnici conform Tabelului 14)	DC12V 3A UPS Power Supply 228*195*75mm Plastic Box
Mixer-amplificator	TI-500Z	China	ITC	(Parametrii tehnici conform Tabelului 15)	Mixer Amplificator 6 zone cu mp3 / TUNER / Bluetooth, 1 EMC, 2 AUX, 4 MIC, EMC> MIC1> MIC2, MIC3, AUX1, AUX2, 100V,70V, 500W, Bass: ±10dB at 100Hz, Treble: ±10dB at 10KHz, 484×353×88mm, 9.8Kg
Panou vocal de urgență	T-6203	China	ITC	(Parametrii tehnici conform Tabelului 16)	Panou "situații de urgență" cu modul vocal de înștiințare. Sirena încorporată sau înștiințare vocala prealabil înregistrată. Dimensiuni: 484x209x44mm
Difuzor de perete	T-611	China	ITC	(Parametrii tehnici conform Tabelului 17)	Difuzor de perete. Putere: 1.5-6W. Dimensiuni(ÎxLxA): 28.5x20x8.5 cm. Finisaj: Plastic ABS+Grilă din oțel. Culoare: Alb+Gri
Dulap server	LK-WMB-6406	China	LK-WMB	(Parametrii tehnici conform Tabelului 18)	Dulap de tip Server (BLK) Dimensiuni (IxLxA): 510x600x450mm 6U. Optional: LK-CJ-010, LK-CJ-001
Cablu antiincendiu 2x2x0,80mm	2x2x0,80m m	Turcia	MEKAS	180 E30 PH120	2x2x0,80mm MEKAS JE-HH...Bd FE 180/PH120 - HFFR
Cablu antiincendiu 1x2x0,80mm	1x2x0,80m m	Turcia	MEKAS	180 E30 PH120	1x2x0,80mm MEKAS JE-HH...Bd FE 180/PH120 - HFFR

20 Q Tub spiralat negru	-//-	-//-	-//-		-//-
Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21 mm	-//-	-//-	-//-		-//-
Cutie de distribuție plastic 100x100 mm	-//-	-//-	-//-		-//-
Cablu FRLS 3x1,5	-//-	-//-	-//-		-//-
Cablu metal polimer	-//-	-//-	-//-		-//-
Canal Plastic 25x16	-//-	-//-	-//-		-//-
Materiale de fixare .Lucrarile de instalare, punere in functiune,programare, instruire.	Materiale de fixare .Lucrarile de instalare, punere in functiune,pr ogramare, instruire	Moldova	IS „Servicii paza” a MAI		-//-
TOTAL					

Semnat:  Numele, Prenumele: Dorel ROȘCA În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79



nr. 11/B. 11.2020