

CAIET DE SARCINI

Nr.	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Caracteristicile tehnice/ cerințele	Cantitatea
1	50800000-3	Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor (lista condiționerelor se anexează - Anexa1)	<u>Verificari primare</u> • Stare generale unitate interna • Stare generala unitate externa • Instalare conforma cu specificatiile producatorului • Alimentare la sursa de tensiune • Functionalitatea telecomenzii sau a interfetei de comanda • Temperatura recomandata de functionare interior/exterior • Pierderi vizibile de agent frigorific • Stare sistem filtrare unitate interna • Stare sistem drenaj condens • Stare traseu si izolatie frigorifica • Stare elemente fixare - console unitate externa <u>Proceduri standard profilaxie/mentenanta</u> • Curatare filtre unitate intern – curatat de praf – curatat cu solutie antibacterii – degresat – antibacterian • Curatare evaporator unitate interna • Curatare carcasa unitate interna • Curatare condensator unitate externa • Curatare carcasa unitate externa • Tensiune electrica • Amperaj compresor • Fazaj compresor • Verificare conexiuni electrice • Verificare presiune aspiratie • Verificare si curatare electroventilator unitate interna, daca este cazul • Verificare si curatare electroventilator unitate externa, daca este cazul • Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel fuțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată);	147
Valoarea estimată fără TVA				50000,00

NOTĂ:

1. Daca in urma verificarilor efectuate se constata stari care pot fi corectate prin curatare, igienizare si operatiuni mecanice (strangere, largire, repositionare etc), acestea vor fi efectuate de catre echipa tehnica în faza proceduri standard profilaxie/mentenanta.

2. Daca in urma verificarilor efectuate se constata că defecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenanta, echipa tehnică a operatorului economic va prezinta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare unitate de echipament, descrierea defecțiunilor și a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice.

Valoarea estimate a achiziției, cu TVA, lei: 60 000 lei

1. Termenul de prestare a lucrărilor de reparație solicitat:
30 zile de la semnarea contractului.
2. Termenul de valabilitate a ofertelor: (număr de zile) 30 zile.
3. Termen de achitare după semnarea actului de predare-primire și recepționării e-facturii – 30 zile.

Lista climatizatoarelor

Nr	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Pret estimativ
1.	CONDITIONER 24000BTU GREA BORA GWH24AAA-K3NNA2A	Buc.	1	
2.	CONDITIONER AVL 75	Buc.	2	
3.	CONDITIONER AVLS 75H	Buc.	3	
4.	CONDITIONER VORTEX 24K	Buc.	10	
5.	CONDITIONER VORTEX 18K	Buc.	2	
6.	CONDITIONER HAIER HSU 12HTT 1200 VARA-IARNA	Buc.	7	
7.	Conditioner AAC HAIER HSU 24 HTT 03/P2 vara-iarna	Buc.	1	
8.	CONDITIONER LESSAR COOL+/LS H12KPA2/LU H12KPA2/	Buc.	9	
9.	Conditioner AAC HAIER HSU 12 HTT 03/R2 vara-iarna	Buc.	4	
10.	CONDITIONER TR 410/SL27	Buc.	1	
11.	CONDITIONER NORD STAR 35	Buc.	2	
12.	CONDITIONER AAG CREE SERIA LOMO GWH-18QD-K3DNB8G	Buc.	1	
13.	CONDITIONER AAC GREE SERIA BORA ON/OFF GW409AAA-K3	Buc.	1	
14.	CONDITIONER TNLS 25 H	Buc.	2	
15.	CONDITIONER TNLS 15H	Buc.	2	
16.	CONDITIONER GELS 150H	Buc.	1	
17.	CONDITIONER SO7LHP LG	Buc.	1	
18.	CONDITIONER MIDEA MSE-09HR	Buc.	13	
19.	CONDITIONER MIDEA MSE-12HR	Buc.	2	
20.	CONDITIONER MONOSPLIT TCL 18000	Buc.	2	
21.	CONDITIONER MONOSPLIT TCL 12000	Buc.	1	
22.	CONDITIONER MSE-12HR	Buc.	1	
23.	CONDITIONER MSE-21HR	Buc.	1	
24.	CONDITIONER 38 NYV060M2	Buc.	1	
25.	CONDITIONER GREE BORA GWH09AAA-K3NNA1A	Buc.	1	
26.	CONDITIONER HAIER HSU-09HTT03/R2	Buc.	17	
27.	CONDITIONER CS/CU-HE18RCD/TIP SPLIT/	Buc.	2	
28.	CONDITIONER MONOSPLIT 7.000 BTU HABITAT	Buc.	7	
29.	CONDITIONER ACS125HR	Buc.	1	
30.	WALL MOUNTED AIR CONDITIONER GREE BTU24 GWH24KG-K3	Buc.	1	
31.	CONDITIONER GENERAL ELECTRIC CF12	Buc.	1	
32.	CONDITIONER HAIER HSU-18HE KO3/R2	Buc.	1	
33.	CONDITIONER SPOW 418/TIP SPLIT/	Buc.	1	
34.	CONDITIONER HAIER HSU 07HTT03/R2	Buc.	1	
35.	Aparat de aer conditionat GREE seria U-CROWN GWH 1	Buc.	5	
36.	APARAT DE AER CONDITIONAT GREE SERIA BORA GWH28AAE	Buc.	2	
37.	APARAT DE AER CONDITIONAT GREE SERIA BORA R32 GWH2	Buc.	3	
38.	APARAT DE AER CONDITIONAT GREE BORA GWH24AAD	Buc.	2	
39.	APARAT DE AER CONDITIONAT CH S12 FTXK	Buc.	1	
40.	APARAT DE AER CONDITIONAT GREE BORA GWH18AAD-K6DNA	Buc.	1	
41.	APARAT DE AER CONDITIONAT COOPER&HUNTER CH-S12FTXK	Buc.	1	
42.	APARAT DE AER CONDITIONAT GREE seria U-CROWH GW	Buc.	1	
43.	APARAT DE AER CONDITIONAT COOPER&HUNTER CH-S12FTXK	Buc.	1	
44.	CLIMATIZOR HABITAT MSAFBU-09HRDDN8-QRDOGWAF3	Buc.	5	
45.	CLIMATIZOR HABITAT MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW-AF3	Buc.	1	
46.	CONDITIONER PIONER	Buc.	1	
47.	CONDITIONER LESSAR COOL+ (LS H09KRA	Buc.	1	
48.	CONDITIONER	Buc.	1	
49.	CLIMATIZATOR MEDIA MS 9A 12HRN1	Buc.	1	
50.	CLIMATIZATOR NORDSTAR KFR 51/18000BTU TIP SPLIT/	Buc.	5	
51.	CLIMATIZATOR NORDSTAR KFR 61/22000BTU TIP SPLIT/	Buc.	2	
52.	CLIMATIZATOR MIDEA MS9A-24HRN1	Buc.	3	
53.	CLIMATIZATOR PERFETTO 1800BTU	Buc.	2	
54.	CLIMATIZATOR PERFETTO 9000BTU AC	Buc.	2	

55	CLIMATIZATOR	Buc.	1	
56	CLIMATIZATOR TOSIBA	Buc.	1	
	TOTAL		147	

Director department Logistică

Ion Stratulat