

Aparatelor de aer conditionat pentru necesitatile IMSP Institutul de Cardiologie
pentru anul 2020

Nr. lot	Denumire lot	Denumire poziție	Specificație tehnică deplină, standarde de referință, documente specifice	Cantitatea	Unitate de măsură	Preț estimativ cu TVA/unitate, lei	Suma estimativă cu TVA, lei
	Echipament de condiționare	Aparat de aer condiționat (de perete) Electrolux EACS/I -24 (24 000 BTU) inverter	Capacitatea 24000 BTU , R410A-R32 ,DC Inverter, IARNĂ/VARĂ nivel minim-maxim zgomet 25-46 db,funcția autodiagnosticare,funcția autocurățare,clasa de eficiență energetică A+,diapazonul temperaturii de lucru în regim de răcire -15~46, și încălzire -20~24, Inclusiv montarea	1	buc.	19800,00	19800,00
	Echipament de condiționare	Demontarea aparatului de aer condiționat	Demontarea aparatului de aer condiționat bloc exterior bloc interior.	1	buc.	500,00	500,00
	Echipament de condiționare	Traseu frigorific din cupru (izolate),3/8	Pentru 24000 BTU	4	m/l	60,00	240,00
	Echipament de condiționare	Traseu frigorific din cupru (izolate),5/8	Pentru 24000 BTU	4	m/l	120,00	480,00
	Echipament de condiționare	Console (Suporturi)	Pentru 24000 BTU	1	Perechi	250,00	250,00
	Echipament electric	Cablu PVC 3*2,5	Cablu electric PVC 3*2,5	10	m/l	22,00	220,00
	Echipament de condiționare	Tiava (metaloplast) d-16	Tiava pentru drenaj din metaloplast d-16	4	m/l	12,00	48,00
	Elemente de fixare	Diblu cu surub din metal 14/100	Diblu cu surub din metal 14/100	4	buc.	6,00	24,00
	Elemente de fixare	Diblu cu surub din metal 8*60	Diblu cu surub 8*60 pentru fixarea blocului interior	6	buc.	2,00	8,00
	Elemente de fixare	Bulon m-8x30	Bulon din metal m-8x30	4	buc.	1,50	6,00
	Elemente de fixare	Piulita m-8	Piulita din metal m-8	4	buc.	3,00	12,00
	Elemente de fixare	Șaibă plată 8,3x200	Șaibă plată din metal 8,3x200	10	buc.	0,30	3,00
	Banda izolantă	Banda izolantă Lat- 100mm,Lung- 25m	Banda termoizolantă pentru izolarea conductelor	1	buc.	90,00	90,00
Total:							21681,00

Termenul de livrare : 14 zile