

INVESTITOR

Primăria comunei Cazangic.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 12 iulie 2024

Privind lucrarea “**Sistem de canalizare în satul Seliște, comuna Cazangic, r-ul Leova**” în cadrul contractului nr.40 din **22.11.2022** încheiat între **Primăria comunei Cazangic și “AUTORING” S.R.L.** pentru lucrările “**Sistem de canalizare în satul Seliște , comuna Cazangic, r-ul Leova.**”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primăria comunei Cazangic la data de 03.01.2023, cu valabilitate pînă la 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 iulie 2024 - 12 iulie 2024, fiind formată din:

Președinte:

Ghenea Iurie – Primar comuna Cazangic.

Membrii comisiei:

Budureanu Liuba – specialist principal.

Antoni Victor – responsabil tehnic.

Oloinic Irina – contabil – șef al primăriei.

Cozma Iurie – administrator Î.M. “Servicii Cazangic”

Balaban Alexandru – specialist atestat.

Vacarciuc Sergiu – specialist atestat.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Călugărenu Alexandru – diriginte de șantier ” AUTORING ”S.R.L.

Sorocean Gheorghe – proiectant S.R.L. HIDROPROIECT

Dobrojan Dumitru – expert ethnic ONDRL

Reprezentant – Inspekția pentru Protecția Mediului Leova.

Reprezentant – al Centrului de Sănătate Publică Hîncești.

Reprezentant – al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

se acceptă recepția lucrărilor îndeplinite conform contractului sus menționat.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

finalizarea lucrărilor conform proiectului de execuție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrarea “ Sistem de canalizare în satul Seliște, comuna Cazangic, r-ul Leova.”

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **5717109229; 57173010010** adresa poștală **MD 6313**, destinația **Evacuarea, acumularea apelor uzate în stația de pompare cu capacitatea de 11m³/oră și transportarea către stația de epurare a apelor uzate tip SBR cu capacitatea de 30 m³/zi, de la locuitorii satului Seliște, comunei Cazangic**, compus din următoarele construcții: **Stație de pompare a apelor uzate cu capacitatea de 11m³/oră; Stație de epurare SBR cu capacitatea de 30m³/zi; Transformator de current electric 40 kW; Rețele de canalizare stradale cu diametrele de D=160mm – 2 027,30 m, D=200mm – 2 222,60 m, D=90mm – 700,0 m; Cămine de racordare, schimbare de direcții D=1000mm – 137 unități, cămine D= 2000 – 1 unitate, cămine D=1500mm – 1 unitate.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12 iulie 2024 în com. Cazangic r-ul Leova în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Ghenea Iurie.

Membri:

Budureanu Liuba.

Antoni Victor.

Oloinic Irina.

Cozma Iurie.

Balaban Alexandru

Vacarciuc Sergiu,

9. Concluzia : Inspectoratului Național de Supravegere Tehnică : **Se anexează**

10. Lucrarea “Sistem de canalizare în satul Seliște, comuna Cazangic r-ul Leova” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

“ 12 ” iulie 2024.

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 12 " iulie 2024.

L.Ș. _____

(semnătura)

**Anexa nr.1
la procesul-verbal de Recepție
la Terminarea lucrărilor
nr. 01 din 12 iulie 2024.**

Privind lucrarea: *Sistem de canalizare În satul Seliște, comuna Cazangic, r-ul Leova.*

**Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului care sunt
lipsă sau incompletă:**

Toată documentația este completă.

Președintele comisiei : Ghenea Iurie

Diriginte de șantier : Călugăreanu Alexandru

Responsabil tehnic : Antoniu Victor

Anexa nr.2
la procesul-verbal de Recepție
la Terminarea lucrărilor
nr. 01 din 12 iulie 2024.

Privind lucrarea: *Sistem de canalizare în satul Seliște, comuna Cazangic, r-ul Leova.*

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate:

Toate lucrările au fost executate.

Președintele comisiei : Ghenea Iurie

Diriginte de șantier : Călugăreanu Alexandru

Responsabil tehnic : Antoniu Victor

**Anexa nr.3
la procesul-verbal de Recepție
la Terminarea lucrărilor
nr. 01 din 12 iulie 2024.**

Denumirea obiectului: *Sistem de canalizare în satul Seliște, comuna Cazangic
r-ul Leova.*

**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului a obiectului:**

**Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică s-au executat conform
prevederilor proiectului.**

Președintele comisiei : Ghenea Iurie

Diriginte de șantier : Călugăreanu Alexandru

Responsabil tehnic : Antoniu Victor