



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0009-23

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

17 січня 2023 до 16 січня 2025

Сертифікат
видано

Сертификат выдан /

Certificate is issued on

ТОВ «НВФ «Бранд Майстер Плюс»,
03115, м. Київ, вул. Котельникова, 31, ЄДРПОУ 34188231.
Доручення виробника від 20.11.2017 № 1

Продукція

Продукция / Production

Сповіщувач пожежний димовий аспіраційний,
модель ProPointPlus

8531

(код (n) UKTZED/DKPP)
(UKTZED/DKPP code (s))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» п. 7.2.4;
ДСТУ EN 54-20:2009 «Системи пожежної сигналізації. Сповіщувачі димові аспіраційні (EN 54-20:2006, IDT)» з поправкою ДСТУ EN 54-20:2009/Поправка № 1:2019 (EN 54-20:2006/AC:2008, IDT)

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

Фірма «Protec Fire Detection Ltd.» (Великобританія),
Protec House Churchill Way NELSON Lancashire BB9 6RT

Місце
виробництва

Место производства /
Place of production

Protec House Churchill Way NELSON Lancashire BB9 6RT

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the

certification body

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Продукція, що виробляється серійно.

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката
відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколи випробувань від 10.02.2020 № 6/2020, від 28.12.2018 № 118/2018, від 27.12.2017
№ 144/2017 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації № 2Н416).
Рішення № 003/23 від 11.01.2023 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)