

57

Furnizor Poliserv-Grup SRL

Adresa MD-2045, mun.Chisinau, str.Matei Basarab,10, ap.(of.) 112
tel.
Codul IBAN MD05PR002224185600001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A.
Cod PRCBMD22

FACTURA nr. 4

din 31.03.2026

Codul fiscal 1005600029005


Platitor, adresa		Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Orhei,				
Codul IBAN						
Destinatar		Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Orhei,				
Denumirea	U / m	Cantitatea	Pretul	Suma fara TVA	Suma TVA	Total
Lucrări electrice	serv.	1,000	7 644,00	6 370,00	1 274,00	7 644,00
Total				6.370,00	1.274,00	7.644,00

Total pentru achitare: Șapte mii șase sute patruzeci și patru lei zero bani

Persoana responsabila Moisov Anatoli

Conducator Moisov A.

Contabil-sef: _____



*Contabil sef
Conform raportului.*

RAPORT DE SERVICIU

Subsemnatul, Șăptilici Veaceslav, în cadrul atribuțiilor de serviciu, aduc la cunoștință următoarele:

În procesul monitorizării și gestionării echipamentelor de măsurare a energiei electrice utilizate în cadrul instituției, s-a constatat că contorul/echipamentul de măsurare electrică instalat la locul de consum cu codul 1372091 deține buletin de verificare metrologică cu termen de valabilitate expirat la data de 30.03.2026.

Conform cerințelor înaintate de către operatorul sistemului de distribuție „Premier Energy”, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2025 și ale Regulamentului privind măsurarea energiei electrice, utilizarea echipamentelor de măsurare este permisă doar în condițiile existenței unui buletin de verificare metrologică valabil.

Totodată, în contextul cerințelor actuale privind modernizarea sistemelor de evidență a consumului de energie electrică, este necesară procurarea și instalarea echipamentelor suplimentare care să permită citirea la distanță a datelor de consum, și anume:

- modem de comunicație compatibil cu echipamentul de măsurare;
- antenă pentru transmiterea datelor.

Implementarea acestor echipamente va asigura:

- transmiterea automată și în timp real a datelor de consum;
- reducerea intervențiilor manuale și a riscului de erori;
- conformarea la cerințele tehnice moderne impuse de operatorul de distribuție;
- eficientizarea procesului de monitorizare și evidență a consumului de energie electrică.

În acest context, se impune:

1. Efectuarea verificării metrologice periodice a contorului menționat;
2. Procurarea și instalarea echipamentelor necesare pentru citirea la distanță a datelor (modem și antenă).

Având în vedere cele expuse, solicit disponerea măsurilor necesare pentru realizarea acestor acțiuni în termen util, în vederea asigurării conformității cu cerințele legale și tehnice în vigoare.

Data:20.03.2026

Semnătura:

