

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea Instalațiilor de climatizare (dispozitive de perete cu instalarea acestora), prin procedura de achiziție cu costuri mici.**

1. Denumirea autorității contractante: Spitalul clinic militar central
2. IDNO: 1006601003511
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Lupu 32
4. Numărul de telefon/fax: 022 263 902; 022 715 432
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: [scmc@army.md](mailto:scmc@army.md);
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/locurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		<b>Lotul 1</b>				
1.	42512000-8	Instalații de climatizare (dispozitiv de perete pentru a fii montate în săli de operații), FTXP+RXP25K3 (identic sau similar), inclusiv montarea și punerea în funcțiune.	bucată	2	<p><i>Date privind eficiența:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitatea de racier: Min./Nom./Max. 1,3/2,5/3,0 kW;</li> <li>- Capacitatea de răcire: Min./Nom./Max. 1,3/3,0/4,0;</li> <li>- Putere absorbită: Răcire Min./Nom./Max 0,31/0,65/0,72 kW;</li> <li>Încălzire Min./Nom./Max 0,25/0,69/0,95 kW;</li> <li>- Eficiența sezonieră (conform EN 14825):</li> <li>Răcire</li> <li>Clasa energetică A++</li> <li>Pdesign 2,50 kW</li> <li>SEER 6,92</li> <li>Consum anual de energie 127 kWh;</li> <li>- Încălzire (climat teperat)</li> <li>Clasa energetică A++</li> <li>Pdesign 2,40 kW</li> <li>SCOP/A 4,61</li> <li>Consum anual de energie 728 kWh;</li> <li>- Eficiența nominală:</li> <li>EER 3,83</li> </ul>	44941,67

					<p>COP 4,36.</p> <p><b>Date tehnice unitate interioară:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni h+1+a 286x770x225 mm</li> <li>- Greutate 9 kg</li> <li>- Filtrun de aer Detaşabil/lavabil tip G4</li> <li>- Ventilator-Debit de aer: Răcire Funcţionare mare/nom./mică/silenţioasă 10,1/8,1/6,1/4,4 m<sup>3</sup>/min</li> <li>Încălzire Funcţionare mare/nom./mică/silenţioasă 10,3/8,6/6,7/5,3 m<sup>3</sup>/min</li> <li>- Nivel de putere sonoră: Răcire 55 dBA; Încălzire 55 dBA.</li> <li>- Nivel de presiune sonoră: Răcire funcţionare mare/mică/silenţioasă 40/26/20 dBA; Încălzire funcţionare mare/mică/silenţioasă 40/28/21 dBA.</li> <li>- Sistem de control telecomandă cu infraroşu.</li> <li>- Alimentare electrică Fază/fregvenţă/tensiune 1~/50/220-240 Hz/V.</li> </ul> <p><b>Date tehnice-unitate exterioară:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni h+1+a 550x765x285 mm</li> <li>- Greutate 28 kg</li> <li>- Nivel de putere sonoră: - Răcire 60 dBA; - Încălzire 61 dBA.</li> <li>Nivel de presiune sonoră: - Răcire funcţionare mare 46 dBA; - Încălzire funcţionare mare 47 dBA.</li> <li>Domeniu de funcţionare; - Răcire ambient Min.~Max °CDB -10~46; - Încălzire ambient Min.~Max °CDB -15~18;</li> <li>- Agent frigorific Tip/Masă/GWP R-32/0,70/0,48/675 kg/TCO<sub>2</sub>eq.</li> <li>- Racord conducte - Lichid Dext 6,35mm; Gaz Dext 9,5mm;</li> <li>Lungimea conductei UE-UI max. 15m;</li> <li>Cantitate suplimentară de de agent frigorific 0,02 kg/m (p/u lung. De cond. &gt; 10m); Diferenţa de nivel UI-UE max. 12m;</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

					<p>- Alimentare electrică Fază/frecvență/tensiune 1~/50/220-240;</p> <p>- Curent -50Hz Aperaj maxim pe siguranță (MFA) 16A.</p>	
2	42512000-8	<p>Instalații de climatizare (dispozitiv de perete pentru a fii montate în săli de reanimare și terapie intensivă), FTXP+RXP35K3 (identic sau similar), inclusiv montarea și pubnerea în funcțiune.</p>	buc	2	<p><b>Date privind eficiența:</b></p> <p>- <i>Capacitatea de racier:</i> Min./Nom./Max. 1,3/3,5/4,0 kW;</p> <p>- <i>Capacitatea de răcire:</i> Min./Nom./Max. 1,3/4,0/4,8;</p> <p>- <i>Putere absorbită:</i> <i>Răcire</i> Min./Nom./Max 0,29/1,01/1,30 kW; <i>Încălzire</i> Min./Nom./Max 0,29/1,00/1,29 kW;</p> <p>- <i>Eficiența sezonieră (conform EN 14825):</i> <i>Răcire</i> Clasa energetică A++ Pdesign 3,50 kW SEER 6,62 Consum anual de energie 186 kWh;</p> <p>- <i>Încălzire (climat teperat)</i> Clasa energetică A++ Pdesign 2,80 kW SCOP/A 4,64 Consum anual de energie 845 kWh;</p> <p>- <i>Eficiența nominală:</i> EER 3,49 COP 4,02.</p> <p><b>Date tehnice unitate interioară:</b></p> <p>- Dimensiuni h+1+a 286x770x225 mm</p> <p>- Greutate 9 kg</p> <p>- Filtrun de aer Detașabil/lavabil tip G4</p> <p>- Ventilator-Debit de aer: <i>Răcire Funcționare</i> mare/nom./mică/silențioasă 11,5/8,3/6,3/4,5 m<sup>3</sup>/min <i>Încălzire Funcționare</i> mare/nom./mică/silențioasă 11,5/9,0/7,0/5,3 m<sup>3</sup>/min</p> <p>- Nivel de putere sonoră: <i>Răcire</i> 58 dBA; <i>Încălzire</i> 58 dBA.</p> <p>- Nivel de presiune sonoră: <i>Răcire funcționare</i> mare/mică/silențioasă 43/27/20 dBA; <i>Încălzire funcționare</i> mare/mică/silențioasă 40/29/21dBA.</p> <p>- Sistem de control telecomandă cu infraroșu.</p> <p>- Alimentare electrică</p>	48189,17

					<p>Fază/frecvență/tensiune 1~/50/220-240 Hz/V.</p> <p>Date tehnice-unitate exterioară:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni h+l+a 550x765x285 mm</li> <li>- Greutate 28 kg</li> <li>- Nivel de putere sonoră:</li> <li>- Răcire 62 dBA;</li> <li>- Încălzire 62 dBA.</li> </ul> <p>Nivel de presiune sonoră:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Răcire funcționare mare 48 dBA;</li> <li>- Încălzire funcționare mare 48 dBA.</li> </ul> <p>Domeniu de funcționare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Răcire ambient Min.-Max °CDB -10~46;</li> <li>- Încălzire ambient Min.-Max °CDB -15~18;</li> <li>- Agent frigorific Tip/Masă/GWP R-32/0,70/0,48/675 kg/TCO<sub>2</sub>eq.</li> <li>- Racord conducte</li> <li>- Lichid Dext 6,35mm; Gaz Dext 9,5mm;</li> <li>Lungimea conductei UE-UI max. 15m;</li> <li>Cantitate suplimentară de de agent frigorific 0,02 kg/m (p/u lung. De cond. &gt; 10m); Diferența de nivel UI-UE max. 12m;</li> <li>- Alimentare electrică</li> </ul> <p>Fază/frecvență/tensiune 1~/50/220-240;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curent -50Hz Aperaj maxim pe siguranță (MFA) 16A.</li> </ul>	
Valoarea estimativă totală, fără de TVA:					93130,84	

8. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
  - 1) Pentru toate loturile;
9. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**
10. **Termenii și condițiile de livrare solicitate: până la 01 aprilie 2020**
11. **Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020**
12. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică**
13. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**
14. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice- <i>confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligatoriu
2	Formularul ofertei	Formularul F3.1, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligatoriu
3	Formularul informativ	Formularul F3.2, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligatoriu
4	Specificația tehnică	Formularul F4.1, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligatoriu
5	Specificația de preț	Formularul F4.2, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligatoriu
6	Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat eliberată de banca posesoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligatoriu

**15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică**

**16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică**

**17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică**

**18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut;**

**19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

**20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

**21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile**

**23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Ofertele întârziate vor fi respinse.**

24. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
25. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** Limba română
26. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplică
27. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** 11.03.2020
28. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 13.03.2020
29. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

30. **Alte informații relevante:**



Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș.

Sergiu BRUNCHI