

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Licitație publică nr. 21007189 din 23.04.2019 Achiziționarea Utilajului de uz casnic (electrocasnice) conform necesitatilor DITS Primaria Balti	Data: „23” aprilie 2019	Alternativa nr.: _____
Conditionere si servicii de instalare a acestora	Lot: 5	Pagina: 1 din 1

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/Servicii:</b>						
<b>1.</b>						
39700000-9	Conditioner (cu montare) Conditioner GREE GWH24AAE (24000 BTU) (cu montare)	China	„Gree Electric Appliances” China	Puterea motorului pana la 8.5 kw	Funcționare în regim de încălzire cel puțin pînă la temp. ext. -10° C • Capacitate minima de răcire – 24000 BTU • Capacitatea minima de încălzire – 24000 BTU • Puterea motorului- 8.5 kw. Temperatura minima asigurata la pornire 16° C • Temperatura maxima asigurata la pornire 30° C • Alimentare electrica 220 V • Nivel de zgomot redus • Puterea consumata la răcire maxim 2250 W/h • Puterea consumata la încălzire maxim 1970 W/h • Posibilitate de programare pentru pornire/oprire • Posibilitate de modificare a jetului de aer : sus/jos, stânga/dreapta + baleiere, • Clasa produsului de tip “A”, Poseda următoarele: 1 – Telecomanda 2 – Filtru de reîmprospătare a aerului 3 – Traseu frigorific – Standart, 4 – Consola pentru montaj exterior 5 – Agent frigorific ecologic: R 410A • Garanție 28 luni. În costul condiționerelor sunt incluse și cheltuielile pentru montare și transportare.	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66

