

PROCES – VERBAL
al ședinței de evaluare a situației cu privire
la serviciile de reglare și ajustare a sistemului de irigare pe aspersoare computerizată
automată pentru suprafața de 140m²

07 noiembrie 2023

Membrii ședinței, reprezentanții IMSP AMT Botanica în componența:

Golovaci Marina	- Director
Gavrilița Georgeta	- Vicedirector medical
Manea Ludmila	- Vicedirector organizare, infrastructură și logistică
Curus Tatiana	- Asistentă medicală șef
Bunduchi Iulia	- Șef serviciul economic
Verdeș Ecaterina	- Contabil-șef
Cecoi Mariana	- Jurist în achiziții
Pîntea Igor	- Șef serviciului inginerie biomedicală
Gîscă Iurie	- Inginer-șef

Subiectul discuției: Evaluarea necesităților IMSP AMT Botanica cu privire la serviciile de reglare și ajustare a sistemului de irigare pe aspersoare computerizată automată pentru suprafața de 140m².

Dna Ludmila Manea, vicedirector organizare, infrastructură și logistică a prezentat raportul cu privire la **serviciile de reglare și ajustare a sistemului de irigare pe aspersoare computerizată automată pentru suprafața de 140m²** (anexă la prezentul proces - verbal), în care se expun următoarele aspecte:

1. Conform procedurii de achiziții publice de valoare mică, între IMSP AMT Botanica, în calitate de Autoritate contractantă și „LINA- ING” SRL, în calitate de Furnizor de bunuri, a fost încheiat contractul nr.164 din 19.07.2023, având ca obiect ***Achiziționarea „Sistemului de irigare pe aspersoare computerizată automată pentru suprafața terenului de 140 m²”***. La recepția Sistemului de irigare instalat, la data de 30 octombrie, au fost constatate un șir de deficiențe funcționale a bunului prezentat pentru recepție de către „LINA-ING” SRL, legate de instalare și calitatea echipamentului.
2. Aceste deficiențe au fost confirmate și prin Actul de evaluare din 30 octombrie 2023 întocmit de SRL „Curtea Gospodarului”, agent economic specializat în domeniul Sistemelor de irigare și anume:
 - *Unele porțiuni a conductelor sistemului de irigare instalat nu sunt montate la adâncimea necesară de 20-30 cm și se vizualizează de asupra terenului (foto se anexează). În vremea rece a anului (înghețuri) și la efectuarea lucrărilor de întreținere a gazonului primăvara (aerarea), conductele pot fi deteriorate ceea ce va necesita reparații costisitoare.*

- Razele suprafețelor de irigare între aspersoare nu se întrepătrund între ele, așa cum este indicat în Schema de instalare a sistemului de irigare prezentată de „Lina-Ing” SRL, ceea ce nu garantează acoperirea și hidratarea întregii suprafețe a teritoriului, ce va duce la apariția golurilor pe gazon.

3. Deficiențele stabilite nu vor permite functionarea durabilă și calitativa a sistemului de irigare instalat. „LINA- ING” SRL a ignorat pretențiile IMSP AMT Botanica și nu a onorat obligațiunile contractuale.
4. Astfel, luînd în considerație necesitatea stringentă de finalizare a executării „**Serviciilor de amenajare și întreținere a teritoriului**” în cadrul contractului nr.189 din 19.10.2023 încheiat între IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica si „**Curtea Gospodarului**” SRL, precum și din motivul condițiilor climaterice nefavorabile a perioadei rece a anului, se propune **achiziționarea serviciilor de reglare și ajustare „Sistemei de irigare pe aspersoare computerizată automată pentru suprafața terenului de 140 m2”** conform cerințelor tehnice de instalare a sistemelor de irigare.
5. Dat fiind faptul că valoarea estimativă achiziției date se încadrează în pragurile prevăzute de art.6 al Hotărârii Guvernului nr.870/2022 pentru aprobarea Regulamentului la achizițiile de valoare mică, se propune realizarea achiziției prin Contract direct cu operatorul economic.

În rezultatul evaluării situației cu privire la achiziționarea serviciilor de reglare și ajustare a sistemului de irigare pe aspersoare computerizată automată pentru suprafața de 140m2, **membrii ședinței au decis:**

1. Acceptarea achiziționării, prin metoda de achiziție în baza contractului direct a serviciilor de reglare și ajustare a sistemului de irigare pe aspersoare computerizată automată pentru suprafața de 140m2;

2. Doamna Mariana Cecoi, jurist în achiziții, va asigura realizarea activităților legate de procesul de achiziționare a serviciilor de reglare și ajustare a sistemului de irigare pe aspersoare computerizată automată pentru suprafața de 140m2 în conformitate cu prevederile art.6 al Hotărârii Guvernului nr.870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

Membrii ședinței:

Golovaci Marina

Gavrilița Georgeta

Manea Ludmila

Curus Tatiana


Verdeș Ecaterina

Bunduchi Iulia

Cecoi Mariana

Pîntea Igor

Gîscă Iurie

The block contains eight handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are in black ink and vary in style, representing the members of the meeting listed to the left. The lines are evenly spaced and extend across the width of the signature area.