

APROB

Director  Sverlana Cebotari

Servicii de deservirea tehnică cazangeriei si 3 puncte termice mun. Bălți, str. Decebal 113

Denumirea serviciului:	Perioada de deservire:
<p>1.1. Emiterea recomandărilor personalului de deservire pentru modificarea parametrilor de funcționare, asistență în stabilirea parametrilor de funcționare.</p> <p>1.2. Consultarea personalului de deservire pe chestiunile de exploatare.</p> <p>2.1. Verificarea registrelor de exploatare a cazangeriei</p> <p>2.2. Verificarea stării echipamentului cazangeriei și a sistemului de încălzire cu scopul respectării parametrilor de funcționare a acestora.</p> <p>2.3. Verificarea funcționării panou de comanda, si modificarea parametrilor de lucru a insalatiilor.</p> <p>2.4. Controlul presiunii gazului.</p> <p>2.5. Controlul presiunii agentului termic în sistemul de încălzire</p> <p>2.6. Verificarea stării tehnice a echipamentului de gaz al arzătorului</p> <p>2.7. Verificarea etanșeității tuturor conexiunilor a echipamentului de gaz, utilajelor și instrumentelor de măsură.</p> <p>2.8. Inspectarea și controlul stării de funcționare a armăturii de închidere a gazului;</p> <p>2.9. Verificarea declanșării: detectorului de gaze și a supapei de închidere a gazului</p> <p>2.10. Controlul funcționării mecanismelor de siguranță și de închidere și dispozitivelor automate de reglare și securitate.</p> <p>2.11. Verificarea siguranței a supapei de evacuare</p> <p>2.12. Verificarea funcționalității pompelor de circulație</p> <p>2.13. Testarea sursei de alimentare</p> <p>2.14. Inspectarea cazanului și a arzătorului în stare de funcționare</p> <p>2.15. Examinarea exterioară a conductei de gaz de la boiler până la intrarea în coșul de fum</p> <p>2.16. Controlul presiunii aerului în rezervoarele de expansiune</p> <p>2.17. Verificarea supapelor</p> <p>2.18. Inspecția vizuală a stării utilajului</p> <p>2.19. Testarea sistemului de control</p> <p>2.20. Controlul funcționării dulapului de comandă</p> <p>Perioada deservirii Ianuarie-Aprilie, Octombrie-Decembrie</p> <p>Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de:</p> <p>- Deservirea tehnica conform “Cerințe Minime de Securitate Privind Exploatarea Sistemelor de Distribuție a Gazelor Combustibile Naturale” HG</p>	<p>februarie – aprilie 2020 și noiembrie – aprilie 2021, la solicitarea beneficiarului</p>

№522 din 12.07.2017 p.687 o data in luna.


- Deservirea tehnica generală semestrială (o data în 6 luni);
- Deservirea tehnica anuala la inceputului sezon de incalzire (o data în 12 luni);
- Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționarii defectuoase in timp de 1 ora.;
- Dispecerat permanent 24/24.

Şef SAG 1



Anatol Bidiuc

Şef SAG 2



Petru Gudima

