

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1677071861342 din „01” martie 2023
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de profilaxie, deservire tehnică și întreținere a instalațiilor de semnalizare Antiincendiară la Secretariatul Parlamentului pentru anul 2023(10 luni)

Nr. lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	
1.	Servicii de profilaxie, deservire tehnică și întreținere a instalațiilor de semnalizare antiincendiară	Servicii de profilaxie, deservire tehnică și întreținere a instalațiilor de semnalizare antiincendiară	-	-	1. Inspecția vizuală a componentelor sistemului. În procesul de inspecție vizuală, vor fi verificate: - compartimentul tehnologic (conduce, manometre, supape, rezervor pneumatic, pompe, dispozitive de difuzare (circa 1300 unități) etc.); - piesele electrice (dulapurile de comutare/de comandă electrice și mecanismele de punere în acțiune a aparatului electric); - compartimentul de semnalizare (dispozitivul central, cu panou de control, unitățile de semnalizare și de control de tip sprinkler, butoanele etc.). 2. Controlul presiunii, nivelului apei și poziției de funcționare a	1. Inspecția vizuală a componentelor sistemului. În procesul de inspecție vizuală, vor fi verificate: - compartimentul tehnologic (conduce, manometre, supape, rezervor pneumatic, pompe, dispozitive de difuzare (circa 1300 unități) etc.); - piesele electrice (dulapurile de comutare/de comandă electrice și mecanismele de punere în acțiune a aparatului electric); - compartimentul de semnalizare (dispozitivul central, cu panou de control, unitățile de semnalizare și de control de tip sprinkler, butoanele etc.). 2. Controlul presiunii, nivelului apei și poziției de funcționare a	-

				supapelor de închidere (se va efectua lunar). 3. Verificarea surselor de alimentare principale și de rezervă, controlul comutării automate a sursei de alimentare de la intrarea de lucru la rezervă și invers, precum și operabilitatea și încărcarea bateriilor de stocare (se va efectua lunar). 4. Verificarea funcționării sistemului în modul manual (local și la distanță), precum și în modul automat (se va efectua de 2 ori pe an). 5. De 2 ori pe an se va efectua o verificare minuțioasă a panourilor de control electric al sistemelor de inginerie ale instalației de prevenire a incendiilor. 6. La necesitate, Prestatorul va efectua lucrări de reparație curentă în cazul intervenirii unor avarii ale componentelor sistemului.	supapelor de închidere (se va efectua lunar). 3. Verificarea surselor de alimentare principale și de rezervă, controlul comutării automate a sursei de alimentare de la intrarea de lucru la rezervă și invers, precum și operabilitatea și încărcarea bateriilor de stocare (se va efectua lunar). 4. Verificarea funcționării sistemului în modul manual (local și la distanță), precum și în modul automat (se va efectua de 2 ori pe an). 5. De 2 ori pe an se va efectua o verificare minuțioasă a panourilor de control electric al sistemelor de inginerie ale instalației de prevenire a incendiilor. 6. La necesitate, Prestatorul va efectua lucrări de reparație curentă în cazul intervenirii unor avarii ale componentelor sistemului.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Condurache Grigore În calitate de: Director

Ofertantul: "MOLDSISTEMAUTOMATICA" S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 95